



ÅFJORD
KOMMUNE



REGISTRERINGSSKJEMA PRIVAT VEILYSANLEGG

Adresse/ veinavn:

Fylkesvei 6312

Pkt.	Beskrivelse	Dokumentasjon*
1	Utbyggingsår	1986
2	Antall punkter	30
3	Type stolper (tre stolper, galvanisert stål, lakkert stål)	Tre stolper
4	Fundament (nedgravd stolpe, stålfundament m/boltegruppe)	Nedgravd
5	Mastehøyde	10 m
6	Type lyskilde (oppgi styrke i watt og type lyspære.: LED, Halogen, etc.)	Halogen 150 W
7	Type kabel (lagt i jord eller luftspenn)	EX Hengerkabel 3x25 AL
8	Størrelse hovedsikring (ampere)	6313 A
9	Styring av lys (astrour, fotocelle, annet eller ingen styring)	Fotocelle Astrour
10	Leverandør av strøm	Trønder Energi
11	Kundenummer hos strømlleverandør	50922566
12	Målerpunkt ID	707057500047121424
13	Generell tilstand av anlegget (dårlig, middels, god)	middels/god

*Gi supplerende opplysninger i rubrikken nedenfor dersom det er behov for mer plass.

Supplerende opplysninger som overtaker bør ha kjennskap til:

--



ÅFJORD
KOMMUNE



REGISTRERINGSSKJEMA PRIVAT VEILYSANLEGG

Adresse/ veinavn: _____

Pkt.	Beskrivelse	Dokumentasjon* ☒
1	Utbyggingsår	
2	Antall punkter	
3	Type stolper (tre stolper, galvanisert stål, lakkert stål)	
4	Fundament (nedgravd stolpe, stålfundament m/boltegruppe)	
5	Mastehøyde	
6	Type lyskilde (oppgi styrke i watt og type lyspære.: LED, Halogen, etc.)	Halogen 125W / 150W
7	Type kabel (lagt i jord eller luftspenn)	Luftspenn
8	Størrelse hovedsikring (ampere)	63/3 A
9	Styring av lys (astrour, fotocelle, annet eller ingen styring)	Fotocelle + tidsur
10	Leverandør av strøm	
11	Kundenummer hos strømlleverandør	
12	Målerpunkt ID	
13	Generell tilstand av anlegget (dårlig, middels, god)	god

*Gi supplerende opplysninger i rubrikken nedenfor dersom det er behov for mer plass.

Supplerende opplysninger som overtaker bør ha kjennskap til:

Hopmo Elektro AS
V/ Hagen Berkholtz

EX
Hengsekkabel
3x 25
AL

[Signature]



ÅFJORD
KOMMUNE



Vedlegg til registreringsskiema:

1. Kartutsnitt med inntegnet plassering av master og strømskap (ta gjerne kontakt med Åfjord kommune dersom det er behov for bistand til å skrive ut kartutsnitt over det aktuelle området).
2. Bilde av strømskap. Ett bilde av lukket skap og ett bilde av innhold i skap.
3. Bilde av typisk mast som viser armatur, utligger mm.
4. Samsvarserklæring fra autorisert elektroinstallatør datert 2020.

E-postadresse til veilagets kontaktperson:

Roughe@online.no

Forutsetninger for overtakelse:

Ved overtakelse vil det være en forutsetning at anlegget er inntakt, funksjonelt og sikkert. Anlegget skal forsynes fra eget låsbart skap med egen måler for kun veilysanlegg. Alle lyskilder skal virke ved overtakelse. Anlegg skal styres av Astrour ved overlevering.

Vi bekrefter med dette at ovennevnte forutsetninger er på plass, at informasjon ovenfor er riktig og at forespurte vedlegg er vedlagt, og vil med dette søke om at Åfjord kommune overtar anlegget og driften av dette fra og med 01.01.2020.

Dato:

Sumstad Lyslag

Signatur kontaktperson, leder eller ansvarlig for veilag

Tove Henriksen Tlf 92641147
Smilbakken 7. 7194 Brandsfjord
Olge Terving Telefon 72536848.