

Fra: Geir Halvard Risvik (geiri@trondelagfylke.no)
Sendt: 03.09.2020 10:44:27
Til: Morten.stene@lokke.com
Kopi: Hilde Øfsti; Inger Johanne Ydse; Postmottak Ålfjord kommune

Emne: Terrenginngrep i nærheten av fylkesveg 723

Vedlegg:

Hei

Dette er vel et søknadspiktig tiltak iht plan og bygningsloven, jf § 20-1.

Det er innenfor byggegrensa til fylkesvegen (antar at her finnes det ikke reg. plan som fastsetter annen byggegrense). [Bruk søknadskjema om disp fra byggegrense på fylkeskommunens hjemmesider.](#)

I ditt tilfelle er vi opptatt av at sikten i avkjørselen opprettholdes.

Vi er alltid litt obs. i forhold til fyllinger nært vegen. Grunnforholdene rundt om i Trøndelag kan være litt forskjellig. Jeg vet ingenting om stabiliteten her, men vi er i alle fall opptatt av at ikke vegkonstruksjonen destabiliseres.

Vi trenger kun søknad om disp., men ønsker å opplyses om de 2 forholdene jeg nevner ovenfor.

Med vennlig hilsen

Geir Halvard Risvik

Tlf: 74 17 94 59

723



Hei!

Vi planlegger å fylle opp en parkeringsplass for en kunde i Stokksund, men denne fyllingen vil være i nærheten av fylkesveien. Fyllingsfoten vil bli rundt ni meter fra senter fylkesvei og omtrent fem meter fra veikanten. Fyllingen er estimert til å bli rundt tre meter høy, men den er ikke i siktsonen for fylkesveien. Adressen der tiltaket skal søkes er Seterlia 24, 7177 Revsnes

Vi er i dialog med kommunen, men vi har ikke sendt ut nabovarsel eller søknad om tiltaket på dette tidspunktet, men vi ønsker å komme i gang med arbeidet i høst.

Jeg lurder dermed på hvilke krav som gjelder for oss opp mot dere. Det er ikke snakk om et byggverk, men et terrenginngrep. Må det søkes dispensasjon for tiltaket på lik linje med et bygg? Må dere ha nabovarsel før vi sender inn søknad eller holder det med at dere gir en høringsuttalelse?

Med vennlig hilsen

Morten Stene
Anleggsleder

