

FOSEN VIND DA
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 12.10.2020
Vår ref.: 201307849-167
Arkiv: 517
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Marte Lundsbakken
22959038/many@nve.no

Roan vindkraftverk – NVE godkjenner endringer i varslingsrutinene for iskast

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til vårt vedtak av 7.6.2019 vedrørende godkjenning av varslingsrutiner for iskast for Roan vindkraftverk (NVE ref. 201307849-159), og søknad fra Fosen Vind DA om endring av de godkjente varslingsrutinene datert 21.9.2020.

NVEs vedtak

NVE godkjenner framlagt endring i varslingsrutinene for iskast i Roan vindkraftverk, slik denne er beskrevet i e-post av 21.9.2020.

Godkjenningen har hjemmel i vilkår 10 i anleggskonsesjonen for Roan vindkraftverk datert 22.2.2016 (NVE ref. 201600802-7).

Bakgrunn for saken og presentasjon av søknaden

NVE godkjente i vedtak av 7.6.2019 framlagte rutiner for varsling av fare for iskast fra Roan vindkraftverk med hjemmel i vilkår nr. 10 i anleggskonsesjonen for Roan vindkraftverk datert 22.2.2016 (NVE ref. 201600802-7). Kopi av vedtaket ble sendt til Roan kommune, Åfjord kommune, Bjugn kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Fosen reinbeitedistrikt og Fosen Naturvernforening. Vedtaket ble ikke påklaget.

De godkjente varslingsrutinene innebærer blant annet varsellamper som viser når det er fare for iskast fra vindturbinene på de to skiltene som er plassert ved hovedatkomstveiene til vindkraftverket.

Fosen Vind opplyser i e-post av 21.9.2020 at en evaluering av varsellampene viser at dette tiltaket ikke har hatt den ønskede effekten. Varsellampene mottar signal fra sensorer på to vindturbiner, og lyser når is er detektert. Etter Fosen Vinds vurdering gjenspeiler ikke signalet fra de to vindturbinene på en god nok måte den faktiske risikoen for iskast. Fosen Vind skriver at dette tiltaket dermed gir en uheldig kommunikasjon av risiko, som kan svekke troverdigheten til det meteorologiske iskastvarselet som er etablert og som er evaluert til å fungere bra. Basert på evalueringen anmoder Fosen Vind om aksept for å endre varslingsrutinene for Roan vindkraftverk, slik at bruk av lyssignal på to av skiltene ikke videreføres.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVEs behandling

NVE har ikke funnet grunnlag for å sende søknaden om endring i varslingsrutinene fra Fosen Vind på høring. Det følger av forvaltningsloven (fvl). § 16 første ledd at *"part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist"*. Videre følger det av fvl. § 16 tredje ledd bokstav c) at varsel kan unnlates dersom det *"må anses som åpenbart unødvendig"*.

Søknaden gjelder en mindre endring i tidligere godkjente varslingsrutiner, som er begrunnet med at ett av de implementerte tiltakene ikke har fungert etter intensjonen. NVE mener endringens omfang og begrunnelse gjør at unntakshjemmelen i fvl. § 16 tredje ledd kommer til anvendelse i denne saken. NVE konstaterer i den forbindelse at parter i saken ved flere anledninger har hatt anledning til å uttale seg om iskast. NVE viser til at tiltak for å håndtere risikoen for skader ved iskast fra vindturbinene er omtalt i miljø-, transport og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Roan vindkraftverk. MTA er utarbeidet i kontakt med Roan kommune, representanter for grunneiere og rettighetshavere og driftsgruppe nord i Fosen reinbeitedistrikt.

NVEs vurdering

NVE konstaterer at de godkjente rutinene for å varsle allmennheten om fare for iskast fra vindturbinene i Roan vindkraftverk inkluderer skilt, hvorav to med varsellamper. I tillegg innebærer varslingsrutinene kursing og e-postvarsling av reindriftsutøvere, samt en nettside med oppdatert informasjon om faren for iskast.

Vi tar informasjonen fra Fosen Vind til etterretning, og konstaterer at varsellampene ikke har hatt den ønskede effekten. NVE mener det er positivt at konsesjonær evaluerer iverksatte tiltak. Etter NVEs vurdering viser erfaringer at varsellampene som er montert i dette konkrete tilfellet ikke er et hensiktsmessig tiltak for å varsle allmennheten om fare for iskast fra vindkraftverket. NVE mener derfor det er grunnlag for å endre de godkjente varslingsrutinene.

NVE mener at de øvrige tiltakene som inngår i de godkjente varslingsrutinene, gir en hensiktsmessig varsling av allmennheten om faren for iskast. Vi oppfordrer samtidig Fosen Vind til å fortsette å evaluere den gjennomførte risikovurderingen og de iverksatte tiltakene.

Klageadgang og orientering av grunneiere og rettighetshavere

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Vi ber Fosen Vind om å orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av vedtaket skal følge underretningen. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

Advokatfirmaet Brønner & Co DA

Advokatfirmaet Brønner & Co DA v/Geir Haugen

Dalan Advokatfirma DA

Fosen / Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 6, Nord-Trøndelag

Fosen Naturvernforening

Fosen reinbeitedistrikt - driftsgruppe sør

FOSEN VIND DA v/Mattis Vidnes

Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune

ÅFJORD KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.