

Fra: Morten Stene (Morten.stene@lokke.com)

Sendt: 05.11.2020 12:31:42

Til: Aune Erlend

Kopi: Tore Crister Løkke

Emne: SV: Kart VA-ledninger

Vedlegg: Ettersending situasjonsplan VA og fyllingsfot.pdf

Hei!

Vedlagt ligger situasjonsplan med inntegnet VA-ledninger og fyllingsfot. VA-ledningene er målt fra senter veg på kartet du sendte og tegnet inne fra senter veg på situasjonsplanen. Håper dette svarer ut etterspurt informasjon. Ta gjerne kontakt igjen dersom noe er uavklart.

På kartet du sendte over har jeg målt 9,5 meter (19mm på kartet) fra senter veg til det punktet som går lengst inn på tomta. Dermed blir den minste avstanden 2,5 meter fra rørene til fyllingsfoten på det smaleste. På nord-østsiden har jeg ikke tegnet inn ledningene ettersom de ligger på motsatt side av nettstasjonen og garasjen.

Ha en fin dag videre!

Med vennlig hilsen

Morten Stene

Anleggsleder



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 454 89 264

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: morten.stene@lokke.com