

SLUTTKONTROLL / SAMSVARERKLÆRING

Garantidokument må oppbevares for kontroll



Ordre: 24868

Eier av anlegget: VIK-BESSAKER VELFORENING

Bruker av anlegget: VIK-BESSAKER VELFORENING

Anleggsnavn: Veilysskap Bessaker

Anleggsadresse: Mostervikveien 129

Postnr./Sted: 7190 BESSAKER

Kontaktperson: O. A. Haugen

Arbeidsbeskrivelse

Elektroarbeidene omfattes av:

- ☐ Nyanlegg ☐ Inntak
☐ Utvidelse ☐ Fordeling
☐ Endring ☐ Installasjon
☐ Annet:

Beskrivelse av arbeidet:

Tennskap for veilys
Tilkobling

Risikovurdering HMS:

Ingen spesiell risiko

Risikovurdering teknisk:

Kategorier:

Kommentar: Ingen kommentar til risikovurdering

Sluttkontroll

Inntak

Netttype: 230V IT

Inntakskabel type:

Forlegning:

Antall faser tilkoblet: 3

Fasespenning: L1: 235

L2: 234

L3: 234

Overb.vern type:

str.: 80

A

inst.:

Kortslutningsvern:

str.: 80

A

inst.:

Målinger

☒ Jordfeilbryter 30 mA

☐ Måling utført

☐ Testet

mA:

ms:

☒ Jordfeilbryter 100/300mA

☐ Måling utført

☐ Testet

mA:

ms:

Fordeling

☒ Utjevningsforbindelser

☐ Kontrollert

☐ Merket

☐ PEN-ledere merket

☐ PE-ledere merket

☐ N-ledere merket

☒ Utstyr og vern merket

☒ Vern innstilt og kontrollert

☒ Kursfortegnelser oppsatt/rettet

☒ Systemspenning merket

☒ Bruksanvisning jordfeilbryter oppsatt/levert

☒ Andre bruksanvisninger oppsatt/levert

☒ Kabelinnføringer og skap tettet

☒ Tilkoblinger kontrollert

☒ Rengjøring skap/tavle

☒ Visuell kontroll utført

☒ IP-grad, berøringsikkerhet og krypstrømsavstander kontrollert

☒ Kabel og ledningsføringer kontrollert

☒ Funksjonsprøve utført

☒ AL-tilkoblinger innsatt med fett og børstet

☒ AL-tilkoblinger trekt til med riktig moment

☐ Jordelektrode

☐ Kontrollert

☐ Merket

Målt verdi for kontinuitet(Ohm):

☐ Ik min, målt verdi:

B aut.:

C aut.:

☐ Isolasjonsmotstand

Måleverdi:

Installasjon

☒ Kabler og ledn. avsl. forskriftsmessig

☒ Kabellengder iht. beregninger/tabeller

☒ Polaritetskontroll utført

☒ Gjennomføringer i bygningsdeler tettet

☒ Vern innstilt og kontrollert (motorvern, følere, termostater etc.)

☒ Installasjonsanvisninger fulgt

☒ Alt nytt utstyr funksjonsprøvd

☒ Installasjonsbevis for varmeanlegg utfylt

☒ Brannetting i brannskiller foretatt

☒ Alt utstyr installert på denne ordre er CE-merket

☒ Skjult varme installert

☐ Installert i tak

☐ Installert i gulv

☒ Det er installert skjulte transformatorer

☐ Det er tegnet oversikt skjulte transformatorer

Ansvarlig montør:

Dato: 04.04.2019

Sted: Veilysskap Bessaker

JAN ERIK BRATTGJERD

Generelt

☒ Relevante opplysninger gitt til kunde

☒ Materielliste ført

☒ Utstyr levert av kunde/andre er tilkoblet

☒ Opprydding og rengjøring utført

☒ EE-avfall håndtert forskriftsmessig

☒ Spenning påsatt kurser til viktige forbrukere

☒ Dører låst og nøkler levert

SLUTTKONTROLL / SAMSVARSERKLÆRING

Garantidokument må oppbevares for kontroll



Samsvarserklæring

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftenes kapittel V.

Planlegging og utførelse iht. forskrift/norm ☐ NEK 400:2018 ☒ NEK 400:2014 ☐ NEK 400:2010 samt gjeldende monteringsanvisninger.

Kvaliteten av utførelsen kontrolleres ut fra dette kontrollskjema. Dokumentasjon iht. §12 er overlevert eier av anlegget.

Annet: Samsvarserklæring gjelder kun materiell levert på denne ordren.

Autorisert Elektroinstallatør: Nortek elektro