



AMUNDAL MASKIN AS
Selnesveien 251
7170 ÅFJORD

26.11.2020

5058/172/1 - Utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg - Oppføring av bolig - Kråkfjordveien 27

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 172/1	Adresse: Kråkfjordveien 27
Ansvarlig søker: Amundal Maskin AS	D.sak: 312/20
Tiltakshaver: Edgar Sumstad	Arkivsaknummer: 2020/1781
Hjemmelshaver: Edgar Sumstad	Saksbehandler: ERLAUN

Anleggseier: Edgar Sumstad
Bygningstype: Enebolig
Beregnet pe: 5
Anleggstype: Utslipp til sjø via slamavskiller
Tankstørrelse: 4 m³
Tømmehyppighet: Hvert 2 år
Restutslipp: Kråkfjorden
Resipientens kapasitet: God

Vi viser til søknad fra Amundal Maskin AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 04.06.2020 og øvrig korrespondanse.

Ny bolig på eiendommen ble i D.sak 234/20 godkjent oppført. Avløpsanlegg og utslipp ble ikke behandlet da ny renseløsning måtte prosjekteres.

Vedtak utslippstillatelse


Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.



Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.

3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
6. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd. [NB! For fritidsboliger betinger dette at det går fram av kommunedelplan eller reguleringsplan]
7. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.
8. Tømning av slamavskillere og minirenseanlegg skal utføres minimum hvert 2. år for bolig og hvert 4. år for fritidsbolig, jf. Forurensningsforskriften § 12-13, evt. hyppigere dersom anlegget er dimensjonert slik. Tømning skal utføres av den renovatøren kommunen har avtale med.
9. Avstand mellom renseanlegg/slamavskillere og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 meter.
10. Utslippsanordning ut i sjø må utføres i henhold til VA-Miljøblad nr. 46.
Prinsippskisse:



Vedtak byggetillatelse avløpsanlegg

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Amundal Maskin AS Org.nr.: 992446145	X	X	X	
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			

Begrunnelse for vedtaket

Det er godkjent oppført ny bolig på eiendommen. Opprinnelig var det tenkt brukt eksisterende anlegg, men dette kan ikke dokumenteres og eier av eiendommen kjenner ikke til tilstanden på det. Det er derfor søkt om nedsetting av en ny slamavskiller som den nye boligen skal kobles på med videre utslipp til sjø. Eksisterende tank er stor nok for eksisterende bolig, men utløpet på den tanken blir koblet sammen med nytt utløp til sjø.

Resipienten har god tilstand og det er ikke mange enkeltanlegg som slippes til den da det er lite med bebyggelse i området.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Erlend Aune
Avdelingsingeniør

Kopi:

Edgar Sumstad