



Å MISJONSHUS
c/o Geir Tinnen Stibergsvingen 13
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

450/2020/58/64/BJØMUR

Dato

17.01.2020

5058/58/64 - Søknad om fritak for telefon i heis på Å MISJONSHUS

Viser til e-post datert 16.01.2020 hvor det søkes om dispensasjon for fritak av telefon i heisen på Å MISJONSHUS. I dag er det krav at heis skal ha toveis kommunikasjon, slik at den som eventuelt er fastsittende skal kunne prate med alarmselskapet.

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) § 15-9, pkt. 5 sier følgende, "*Heisen skal ha en alarm som er tilknyttet døgnbemannet vakt*". Heisdiretivet pkt. 4.5, vedlegg 1 stiller følgende krav til kommunikasjon, "*Heisstoler skal være utstyrt med toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en redningstjeneste*".

Med henvisning til gjeldende lover og forskrifter kan et fritak for alarmanlegg i heisen på Å MISJONSHUS derfor **ikke** kunne gis.

Det foregår i dag en utfasing av det analoge nettet og det vil derfor være nødvendig med et alternativ til dagens fasttelefon. Alle nye heiser leveres i dag med GSM-løsning. Anbefaler at dere tar kontakt med heisleverandør som kan komme med en alternativ løsning gjennom mobilnettet.

Med hilsen

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

