

EINAR HAUGSNES AS
Att: Henriksen Aage
Monstadveien 33
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	D.saksnr.	Saksbehandler	Dato
RFWR3701	GID 65/1, ePhorte arkivsak 2020/4043	5/21	Erlend Aune	07.01.2020

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

D.saksnr.	5/21	Ansvarlig søker:	EINAR HAUGSNES AS
Eiendom, gnr./bnr.:	65/1	Tiltakshaver:	Flenstad Jørn Otto
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	10.12.20
Bygningstype:	Våningshus	Antall pe:	5
Anleggstype:	Utslipp til sjø	Produsent:	Baga NRF 3246209
Størrelse:	4 m ³	Tømmefrekvens:	1 gang hvert 2 år
Restutslipp:	Må kunne tas ut prøver og oppgis ved forespørsel	Resipient:	Åfjorden
Utslippedybde/sted:	2 meter under laveste vannstand, og så langt ut at utslippet slippes i ikke følsomt område, ca. 100 meter ut	Resipientens kapasitet:	Moderat

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Søknaden er godkjent.

Dispensasjon ble gitt i D.sak 3/21, datert 05.01.2020

Utslippet er søkt sluppet i ei bukt. I kartbasen ser man at det er langgrunt og avløpsledningen må føres ut til område som er lite følsomt, omtrent 100 meter ut i bukta, jfr. utsnittet under:



Bilde 1: Utsnittet viser hvor avløpsledningen bør legges, ca. 100 meter ut i bukta.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven


Åfjord kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 65 bnr. 1. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til

enhver tid.

3. Eksisterende utslippstillatelse gjelder inntil nytt anlegg er etablert og det er gitt ferdigattest.
 - Eksisterende slamavskiller og eventuelle andre anleggsdeler som skal fjernes, skal tømmes for slam av godkjent tømmefirma, graves opp og leveres på godkjent mottakssted. Tankene kan alternativt rengjøres og fylles med singel eller grus.
 - Tilstanden til avløpsledning fra hus til anlegg skal undersøkes, og skiftes ut ved behov, samtidig med etableringen.
4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.
7. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumlokket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
8. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget.
9. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Åfjord kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
10. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
11. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
12. Arbeidene skal utføres av operatør med ADK-1 sertifikat.
13. Utslippsanordning ut i sjø må utføres i henhold til VA-Miljøblad nr. 46.

Prinsippskisse:



Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Åfjord kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 65 bnr. 1. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	Uavhengig kontroll
Einar Haugsnes AS	X	X	X	
Org. nr.: 936256996	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Det er omsøkt etablering av nytt avløpsanlegg fra nytt våningshus på eiendommen. Det gamle våningshuset rives og det er naturlig å etablere nytt anlegg. Det er søkt om anlegg til sjø via en 4 m³ slamavskiller, og har SINTEF-godkjenning. Avløpsledningen er inntegnet lagt

frem til et område det er langfjære, og avløpsledningen må føres lengre ut til området betegnet som mindre følsomt. Resipienten Åfjorden har moderat status, så derfor må avløpsledningen førest lengst mulig ut i bukta og inn i mindre følsomt område. Tiltaket berører ingen naboer eller gjenboere da alt arbeid skjer på egen grunn. Slamavskilleren er plassert slik at tømning kan skje uten problem.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

Faktura for saksbehandlingsgebyr vil bli ettersendt. For opplysninger om gebyrsatser se www.afjord.kommune.no

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune (e.f)
Saksbehandler

Kopi til:

Flenstad Jørn Otto	Selnesveien 1291	7170	Åfjord
Fosen renovasjon ike	Pb 55	7101	RISSA
Flenstad Torgeir	Selnesveien 1293	7170	ÅFJORD
Botnan Lisbeth Malmedal	Selnesveien 1293	7170	ÅFJORD
Selbuhus Industrier AS	Selbuveien 817	7580	SELBU