

AMUNDAL MASKIN AS
Att: Amundal Bjørn
Selnesveien 251
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	D.saksnr.	Saksbehandler	Dato
FTDT4530	GID 103/18	44/21	Erlend Aune	18.02.21

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

D.saksnr.	44/21	Ansvarlig søker:	AMUNDAL MASKIN AS
Eiendom, gnr./bnr.:	103/18	Tiltakshaver:	Stoksund Seapark
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	21.01.21
Bygningstype:	Overnatting, mindre et-roms	Antall pe:	5
Anleggstype:	Fellesanlegg til sjø	Produsent:	
Størrelse:	28 m ³	Tømmefrekvens:	1 gang hvert andre år.
Restutslipp:	God	Resipient:	Stokksund
Utslippsdybde/sted:	14m under laveste vannstand	Resipientens kapasitet:	Middels

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Søknaden er godkjent.

Det skal oppføres bygg med åtte brakker med tilsammen 14 mindre hybler, et HC bad/do og et lagerrom. Bygget skal tilkobles eksisterende anlegg for området som har god kapasitet. Anlegget har utslipp til sjø, 14 meter under laveste vannstand. Ny avløpsledning fra bygget inn på eksisterende anlegg legges av utførende entreprenør.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Åfjord kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 10 pe på eiendommen gnr. 103 bnr. 18. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.

7. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privat, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Åfjord kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 103 bnr. 18. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	Uavhengig kontroll
Amundal Maskin AS	X	X	X	
Org. nr.: 992446145				Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

I dette tilfellet skal eksisterende avløpsanlegg benyttes, det legges kun ned en ny 110 avløpsledning fra bygget til avløpsanlegget. Renset avløpsvann slippes til sjøen 14 meter under laveste vannstand. Det var oppgitt at anlegget var dimensjonert til 5 pe, men da det er snakk om 14 enheter tillates det inntil 10 pe. Enhetene vil ikke bli brukt hele året, og det er god kapasitet på tanken som bygget kobles til.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Salbuvik Willy	Asvikveien 24	7177	Revsnes
Fosen Renovasjon IKS	Pb 55	7101	RISSA
Fosen-Hytta AS	Sjøvegen 10	7170	ÅFJORD