



ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54
7169 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

5127/2021/M71/PEROVE

Dato

02.03.2021

RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED STOKSUND OMSORGSBOLIGER

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 02.03.21 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn
Fjæraveien 20
7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Stoksund omsorgsboliger
Beskrivelse av objekt	Omsorgsboliger i risikogruppen
Tilsynsdato	02.03.21
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke
Eier	Åfjord kommune
Bruker(e)	Stoksund omsorgsboliger
Knr/gnr/bnr	5058/96/30
Oppfølging etter forrige tilsyn	Gjennomgang av forrige rapport

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Knut Moen	Vaktmester	Åfjord Kommune
Rigmor Thun Hosen	Koordinator hjemmetjenesten	Åfjord kommune
Gunnveig Årbogen Ugedal	Styrer	Stoksund Omsorgsboliger
Hilde Haugdahl Humstad	Eiendom og beredskapssjef	Åfjord kommune
Malene Stræte	Leder forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet ble gjennomført digitalt på Teams.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Ingen avvik ble konstatert under tilsynet:

6.2. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Nr.	Anmerkning	Kommentar
1	Risikovurdering har behov for revisjon.	Det kommer frem under tilsynet at det er behov for å revidere risikovurderingen for objektet. Denne skal kartlegge farer og problemer, samt planer og tiltak for å redusere risikoen.

6.3. Andre forhold

Brannvesenet har inntrykk av det er godt brannforebyggende arbeid ved Stokksund omsorgsboliger. Det påpekes fra brannvesenet sin side at forutsetninger for bruk av objektet tas med i revisjon av risikovurderingen.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Kreves ikke

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør