

EINAR HAUGSNES AS
Att: Henriksen Aage
Monstadveien 33
7170 ÅFJORD

Refnr.	Arkivkode	Arkivsaksnr.	Saksbehandler	Dato
AMUC1491	GID 47/10	2021/1064	Erlend Aune	28.04.21

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

D.saksnr.	117/21	Ansvarlig søker:	EINAR HAUGSNES AS
Eiendom, gnr./bnr.:	47/10	Tiltakshaver:	Arnevik Martin Andre
Saksbehandler:	Erlend Aune	Søknadsdato:	09.04.21
Bygningstype:	Bolig	Antall pe:	5
Anleggstype:	Beskriv	Produsent:	Baga
Størrelse:	4 m ³	Tømmefrekvens:	1gang hver 2 . år
Restutslipp:	-	Resipient:	Stedegnede masser for infiltrasjon
Utslippsdybde/sted:	-	Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Søknaden er godkjent.

Einar Haugsnes AS søker på vegne av Martin Arnevik om nytt avløpsanlegg og utslippstillatelse fra eksisterende bolig på gnr. 49/10. I D.sak 114/21 ble det gitt byggetillatelse for tilbygg til boligen.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Åfjord kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 47 bnr. 10. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Eksisterende utslippstillatelse gjelder inntil nytt anlegg er etablert. Nytt anlegget må være ferdig bygget og det må være anmodet om ferdigattest før byggearbeidene er ferdigstilt og det er omsøkt ferdig attest.
 - Eksisterende slamavskiller og eventuelle andre anleggsdeler som skal fjernes, skal tømmes for slam av godkjent tømmefirma, graves opp og leveres på godkjent mottakssted. Tankene kan alternativt rengjøres og fylles med singel eller grus.
4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Bilder tatt under byggingen
 - SINTEF-godkjenningen
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.

6. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.
7. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumlokket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Åfjord kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
9. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
10. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
11. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget. Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
12. Arbeidene skal utføres av personell med ADK-1 sertifikat.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Åfjord kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 47 bnr. 10. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	Uavhengig kontroll
Erinar Haugsnes AS	X	X	X	
Org. nr.: 936256996	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Det er søkt om bygging av nytt avløpsanlegg i forbindelse at at boligen på eiendommen skal bygges på. Anlegget er et infiltrasjonsanlegg med en slamavskiller på 4 m². Grunnforholdene er undersøkt og ansvarlig prosjekterende har funnet ut at massene er egnet for infiltrasjonsanlegg. Anlegget får en filterflaten på 50 m². Det monteres støtbelaster og det må monteres peilerør så det kan tas prøver ut av anlegget. Produktsertifikatet er ikke vedlagt søknaden, og må innsendes sammen med søknad om ferdigattest.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Åfjord kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 51 00 00 eller du kan sende e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Erlend Aune
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Arnevik Martin Andre	Skogaveien 2	7170	Åfjord
Fosen Renovasjon IKS	Pb 55	7101	RISSA
Fosen-Hytta AS	Sjøvegen 10	7170	ÅFJORD