

Åfjord Kommune

Teknisk avdeling, byggesak.
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord

Deres referanse:
2020/783

Deres brev av:
19.02.2020

Vår referanse:

Vår dato:
20.02.2020


Svar vedrørende tilbygg til eksisterende bolig Ingrid Moen og Martin Troning


Uavhengig kontroll

Jfr. Byggesaksforskriften §14-2 med veiledning til første ledd oppgis det at det ikke stilles krav til uavhengig kontroll på våtrom dersom nytt tilbygg ikke har et samlet bruksareal eller bebygd areal på over 50m². Tiltakshaver anser da at tidligere innsendte dokumenter er tilstrekkelig, og at en ansvarsrett for kontroll våtrom ikke er nødvendig å ettersende.

Garasje

Oppført garasje er oppdelt med en branncellebegrensende skillevegg i REI30 slik at hver del i garasje er under 50m². Dette gjør at man unngår brannkrav mot egen bolig. Dette fremgår også på tidligere innsende byggesøknadstegninger for garasjen. Legger ved noen utklipp fra tegninger på garasjen.





Med vennlig hilsen

For tiltakshaver Martin Troning og Ingrid Moen

Christian Sæther By

Byggingeniør

dir.tlf: 975 91 845

e-post: christ.s.by@gmail.com