



Ann-Karin Mattson
Linesveien 957
7176

26.02.2020

5058/106/110 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig, Vågheim på Linesøya - Ann-Karin Mattson

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 106/110	Adresse: Vågheim
Ansvarlig søker: Ann-Karin Mattson	D.sak: 36/20
Tiltakshaver: Ann-Karin Mattson	Arkivsaksnummer: 2020/610
Hjemmelshaver: Anne Merete Hansen Lines	Saksbehandler: ERLAUN

Anleggseier:	Ann-Karin Mattson
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5 pe
Anleggstype:	Utslipp til sjø, fellesanlegg
Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra Karin Mattson om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 17.02. Fritidsboligen ble godkjent i D.sak 34/20.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.
3. Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumlukk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.



4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Ann-Karin Mattson	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse [1] Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse [1]			
Einar Haugsnes AS		X	X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse [1]			

Begrunnelse for vedtaket

Utslipptet fra fritidsboligen slippes til allerede godkjent vann- og avløpsanlegg for feltet. Avløpet går via en slamavskiller på 3,5 m³ og en infiltrasjonsgrøft før utslippsvannet går til sjø.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen

ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Erlend Aune
Avdelingsingeniør

Kopi:

EINAR HAUGSNES AS

FOSEN RENOVASJON IKS