



Johnny Olafsen
Vestre Rosten 1
7072 Heimdal

03.03.2020

5058/177/138 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Flyhaugen 10 - Johnny Olafsen - (2019/804 Roan)

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 177/138	Adresse: Flyhaugen 10
Ansvarlig søker: Johnny Olafsen	D.sak: 45/20
Tiltakshaver: Johnny Olafsen	Arkivsaknummer: 2020/755
Hjemmelshaver: Johnny Olafsen	Saksbehandler: BJØMUR

Anleggseier: Johnny Olafsen
Bygningstype: Fritidsbolig
Beregnet pe: 5 pe
Anleggstype: Utslipp til sjø, fellesanlegg
Resipientens kapasitet: God

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 27.02.2020. Fritidsboligen ble godkjent i D.sak 44/20.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.



3. Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Anleggsdelar og ledningstraseer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller rensesevnen.
6. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til opparbeidelse av VA-anlegg i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Johnny Olafsen	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse [1]			
Rørlegger Rikardsen AS		X	X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse [1]			

Begrunnelse for vedtaket

Utslippt fra fritidsboligen slippes til allerede godkjent vann- og avløpsanlegg for feltet. Avløpet går via slamavskiller på 14 m³ før utslippsvannet går til sjø.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS

RØRLEGGER RIKARDBEN AS