



RØRLEGGER RIKARDBSEN AS
Roansveien 1745
7194 BRANDSFJORD

02.04.2020

5058/151/3 - Utslippstillatelse - Ny bolig - Grovaveien 20 - Agnar Tjugen

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 151/3	Adresse: Grovaveien 20
Ansvarlig søker: Rørlegger Rikardsen AS	D.sak: 73/20
Tiltakshaver: Agnar Tjugen	Arkivsaknummer: 2020/491
Hjemmelshaver: Agnar Tjugen	Saksbehandler: BJØMUR

Anleggseier: Agnar Tjugen
Bygningstype: Bolig
Beregnet pe: 5 pe
Anleggstype: 4 m³ slamavskiller med infiltrasjon
Resipientens kapasitet: God

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 24.04.2020. Boligen ble godkjent i D.sak 72/20.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.



3. Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Anleggsdelar og ledningstraseer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til opparbeidelse av VA-anlegg i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Rørlegger Rikardsen AS	X	X	X	
	Avløpsanlegg og rørarbeider, tiltaksklasse 1			
Agnar Tjugen			X	
	Grave- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			

Begrunnelse for vedtaket

Utslippt fra boligen slippes til godkjent vann- og avløpsanlegg for eiendommen. Avløpet går via en slamavskiller på 4 m³ før utslippsvannet til infiltrasjon.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

Kopi:

Agnar Tjugen

FOSEN RENOVASJON IKS