



MESTERSERVICE AS
Lundåsen 23
7089 HEIMDAL

06.04.2020

5058/106/66 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig Vågan - Siv Helene Moe / Odd Rune Kvernø

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 106/66	Adresse: Vågan
Ansvarlig søker: Mesterservice AS	D.sak: 75/20
Tiltakshaver: Siv H. Moe / Odd R. Kvernø	Arkivsaknummer: 2020/1350
Hjemmelsh.: Siv H. Moe / Odd R. Kvernø	Saksbehandler: BJØMUR

Anleggseier:	Siv Helene Moe og Odd Rune Kvernø
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5 pe
Anleggstype:	7 m ³ slamavskiller (fellesanlegg med utslipp til sjø)
Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 01.04.2020. Fritidsboligen ble godkjent i D.sak 74/20.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.



3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Anleggsdelar og ledningstraseer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Tiltaket skal utføres av firma med ADK-1 kompetanse.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til opparbeidelse av VA-anlegg i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Mesterservice AS	X			
	Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1			
Einar Haugsnes AS		X	X	
	Avløpsanlegg og rørarbeider, tiltaksklasse 1			
BN Entreprenør AS			X	
	Gravearbeider, tiltaksklasse 1			

Begrunnelse for vedtaket

Utslippt fra fritidsbolig under Lines vestre slippes til godkjent vann- og avløpsanlegg for Vågheim hyttefelt. Det foreligger skriftlig avtale om felles vann- og avløpsanlegg mellom Vågheim hyttefelt og Lines vestre. Avløpet går via slamavskiller på 7 m³ før utslippsvannet med utslipp til sjø.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

Kopi:

EINAR HAUGSNES AS

BN ENTREPRENØR AS

FOSEN RENOVASJON IKS

Odd Rune Kvernø

Ann-Karin Mattson