

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 11	Tittel Fradrag for berøringsfrie armaturen på batteri istf. 230V
Beskrivelse Fra kravspek: Følgende rom og funksjoner skal ha berøringsfri armatur: kjøkken og toaletter i tilknytning til kjøkken, lab., skyllerom, medisinerom og vaskeri.	
Antall armaturer: 1 toalett kjøkken, 2 anretningskjøkken, 1 prod. kjøkken, 1 lab. , 2 skyllerom, 1 medisinerom og 1 vaskeri. Sum 9 stk.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg			
☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på anne			
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr -16 056
EL Fradrag for stikkontakt	9,00	stk.	700,0	kr -6 300
RØR Fradrag for gunstiger armatur	9,00	stk.	1 084,0	kr -9 756
Fristforlengelse		Sum dager		-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Dato 20.12.2019	Dato <i>4/5-20</i>	Med følgende kommentar
Signatur	Signatur	
Robert A. Spaansen		