



ÅFJORD KOMMUNE
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Vår dato:	20.05.2020	Vår referanse:	202015883-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	Magne Silseth	Inger Johanne Ydse

Åfjord kommune - tillatelse til kryssing/Nærføring - Fv 725 - Kryssing for nye kabler

Viser til henvendelse datert 15. mai 2020 om kryssing av fv. 725 i Åfjord kommune.

Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til kryssing av fv. 725 i forbindelse med oppgradering av vann og avløp. El-kabel lavspent og tele/fiber legges i felles grøft.

- ✓ - kryssing ved hp. 3 ca.m. 5605 og m 5765.
 - Graving tillates.

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med veglovens [§ 32](#) og [§ 57](#) og [«Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg»](#) av 08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Våre rutiner *skal* også følges: [Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg](#)
Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg.

- Dersom ledningsanlegg, plassert på Trøndelag fylkeskommune sin grunn og/eller nærmere vegkant enn 3 meter, må flyttes på grunn av senere vegtiltak, vil ledningseieren bli pålagt å utføre dette for egen regning, jf. ledningsforskriftens §16.
- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av godkjent kryssing- og nærføringstillatelse til Statens vegvesen via e-post arbeidsvarslingtr@vegvesen.no
- Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn i henhold til SOSI-standard og gjeldende [objektliste](#). Innmålingene skal sendes postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstilling merket med vår referanse 202015883.
- Skjema for [egenkontroll](#) skal sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstilling. Saken skal merkes vår referanse 202015883.
- Garantitiden begynner å løpe først når Trøndelag fylkeskommune har mottatt utfylt skjema for egenkontroll.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Vegforvaltning

- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. Søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og andre aktuelle objekter finnes på www.vegkart.no
- Dersom tiltaket ikke utført inne ett-år, bortfaller tillatelsen.

Byggeleder Lars Arne Lien, tlf. 99276465, kan kontaktes om noe må avklares.

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Trøndelag fylkeskommune.

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19.

Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Med vennlig hilsen

Inger Johanne Ydse

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

Tore Løkke A/S

Lars Arne Lien, Team Drift storby

Bent Wiggen Halvorsen, Seksjon Vegforvaltning