

Saksprotokoll i Planutvalget - Ørland kommune - 28.01.2014

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for Hovde Sør og reguleringsbestemmelsens § 4 for maksimal tillatt BYA og byggegrense for tomt 20 på følgende vilkår:

1. Maksimal tillatt BYA er 225 m².
2. Bygningsdeler som kommer 6,5 meter fra nabogrense mot tomt 19 blir utført som en EI30 konstruksjon.
3. Ørland kommune tar ikke ansvar for eventuell skade på bygningsdeler som er utenfor vist byggegrense i plan som følge av vedlikehold og drift av kommunal veg.