


Hei igjen .I utgangspunktet ble søknaden sendt inn uten dette skjema da jeg mente det ikke trengtes
Sa jeg til Gilde så når du etterspurte det sendte jeg det inn ,men visste ikke at du har fått feil tegning
Men sender deg nå den riktige tegningen så skulle vel alt være i orden

Med vennlig hilsen



RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
Industrigata 7
7130 Brekstad
Tlf 72523555/ 92042827

jan.erik.hagen@norgeshus.no

Fra: Rørstad Kari-Anne [mailto:Kari.Anne.Rorstad@orland.kommune.no]
Sendt: 11. februar 2013 16:43
Til: Jan Erik Hagen
Emne: SV: gilde

Jo det er jo riktig det så fremt hanebjelken er nødvendig for konstruksjonen (og det er den her). Dere har imidlertid påført at høyden er 1.9 m, og du har jo selv skrevet inn 80 m2 BRA i skjemaet?

Dersom takhøyden er under 1.90 så hadde vi heller ikke trengt avstandserklæring. Jeg lurar på om dere har trodd/planlagt 1.89 uten å endret tegningene tilsvarende?


Mvh Kari-Anne Rørstad

*avdelingsingeniør
ØRLAND KOMMUNE, avd Plan, bygning og oppmåling
Pb 401, 7129 Brekstad ~ Tlf. 72 51 40 56
www.orland.kommune.no/byggesak*

Fra: Jan Erik Hagen [mailto:jan.erik.hagen@norgeshus.no]
Sendt: 11. februar 2013 12:45
Til: Rørstad Kari-Anne
Emne: SV: gilde

Hei iom.at takhøyden på uinredet loft garasje er
På189cm beregnes vel arealet som 0
Slik jeg har forstått det
Stemmer ikke det

Med vennlig hilsen



RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS
Industrigata 7
7130 Brekstad
Tlf 72523555/ 92042827

jan.erik.hagen@norgeshus.no

Så en ting vedr garasje Snorre Gilde (igjen). Registrerte at jeg hadde bedt deg se nærmere på bruksareal loft hvor jeg deretter fikk nytt skjema for opplysninger om tiltakets ytre rammer. Jeg kontrollerte nok ikke dette tallet, men mener ruktig bruksareal på loft er ca 21 m2.

Med 47 i 1. etg, vil totalt bruksareal bli 68 m2. Jeg nevner det av to grunner. 1: Dette er grunnen til at jeg i byggetillatelsen skriver at saken kunne gått som tiltak uten ansvar da bygget er under 70 m2 BRA jf SAK (men ikke noe problem at den behandles etter § 20-1/med ansvarsrett) 2: Be deg sjekke beregningsreglene for loft ;-)

Håper virkelig ikke du har rett og jeg tar feil..

Du trenger ikke revidere skjema

Mvh **Kari-Anne Rørstad**

avdelingsingeniør
ØRLAND KOMMUNE, avd Plan, bygning og oppmåling
Pb 401, 7129 Brekstad ~ Tlf. 72 51 40 56
www.erland.kommune.no/byggesak
