

Plan, bygning og oppmåling



Sørli Arkitekter AS

Øragata 13
7200 KYRKSÆTERØRA

Deres ref.

Vår ref.

Dato

20333/2013/1621/66/6/ARNNOR

25.09.2013

OVERSENDELSE AV UTTALELSE FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FOR OMBYGGING AV FJØSBYGNING PÅ HOVDE GÅRD

Vedlagt er uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende omsøkte ombygging av fjøsbygning på Hovde gård gnr. 66 bnr. 6.

Ber om at kommentarer og forslag til alternative løsninger følges opp og nye tegninger og eventuelt brannkonsept blir utarbeid og innsendt til kommunen.

I branntekniske forutsetninger (brannkonsept) er tiltaket satt til bygningsbrannklasse 2 og risikoklasse 5 og 6. Dette medfører jamfør SAK § 9-4 at brannkonsept settes i tiltaksklasse 3. Det samme gjelder for brannalarm, nødlis og ledesystemer som også må settes i tiltaksklasse 3 for prosjektering og utførelse

Ansvarlig søker må gå gjennom søknaden og påse at ansvarsretter blir søkt med de rette tiltaksklasser og at alle fagområder er dekket med de rette tiltaksklassene.

Med hilsen

Arne Nordgård
avdelingsingeniør

Vedlegg:

1 Uttalelse ifm byggesøknad - Hovde gård 1621/66/6