

Hei,

Bekrefter å ha mottatt detaljreguleringsplan for Kulturparken, Ørland kommune.

Viser til rutine for tilrettelegging av rednings- og slokkeinnsats.

http://www.fbrt.no/vis_dynamisk.asp?ID=88

Understreker at brannvesenet stigebil ikke kan benyttes som alternativ rømningsveg ved prosjektering av bygg og at det forutsettes at krav i teknisk forskrift vedr. tilrettelegging for brannvesenets innsats etterleves.

Med vennlig hilsen

Malene Stræte

Leder forebyggende avdeling

Fosen brann- og redningstjeneste

Epost: malene.strete@fbrt.no

Mob: 970 98 406

Fra: Paulsen-Aukan Bitte

Sendt: Tuesday, May 28, 2019 1:56 PM

Til: Stræte Malene

Emne: OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN KULTURPARKEN - PlanID 5015201901

Hei

Dokumenter i forbindelse med høringen er sendt FBRT 23.april via ALTINN.

Det kan se ut som dere ikke har åpnet sendingen.

Ber om bekreftelse på mottak av denne sendingen.

image002

Vennlig hilsen

Bitte Paulsen-Aukan

Avd.ing Plan&Forvaltning

Tlf: 977 11 607 / 72 51 40 00

www.orland.kommune.no