



Arealbruk

Frode Lund

7165 OKSVOLL

Deres ref.

Vår ref.
2348/2014/23/001/TROLAN

Dato
30.01.2014

HARNESHAUG/CHRISTENSEN - UTSLIPPSTILLATELSE FOR GNR. 23 BNR. 1

Saksområdet er delegert til rådmannen, jevnfør kapittel IV, punkt 6, i delegasjonsreglementet.

Saksnr.:	2013/2307	Ansvarlig søker:	Frode Lund
Eiendom:	Gnr. /bnr.	Tiltakshaver:	I. Harneshaug og R. Christensen
Vedtak nr.:	14/20	Søknadsdato:	15.07.2013
Saksbehandler:	Trond Langseth	Kompletttdato:	15.07.2013

Dokumenter i saken:

Søknad om utslippstillatelse mottatt 16.07.2013 ligger til grunn for behandlingen.

Beskrivelse av tiltaket:

Søknaden gjelder utslipp av svartvann og gråvann fra gnr. 23, bnr. 1, der det fra før er en enebolig. Med denne boligen, som p.t. ikke er gitt ferdigattest, blir det 2 boenheter. Anlegget som er prosjektert består av en slamavskiller på 7 m³ med sandfiltergrøft i henhold til tidligere søknad.

Søknad om utslippstillatelse ble godkjent 19.07.1994, med et vilkår om at det måtte søkes om ansvarsrett før utslippstillatelse ble gitt. Slik søknad om ansvarsrett kom aldri, men anlegget ble likevel etablert. På herværende søknad er det opplyst at "ifølge Helge Askund, tidligere eier, er arbeidet utført forskriftsmessig".

Vurdering av tiltaket:

Anlegget er etablert for nærmere 20 år siden, trolig av tidligere eier av gården. Han forsikrer at det er utført forskriftsmessig, noe som det ifølge søknaden er umulig å kontrollere i ettertid. Det ble ikke søkt om ansvarsrett, og utslippstillatelse er dermed ikke utstedt. Anlegget var imidlertid omsøkt, behandlet og godkjent.

Det er godkjent et sandfilteranlegg. Det vil si at det ikke skal være brukt stedege masser, men tilkjørt egnede masser utenfra. Dersom det hadde vært et infiltrasjonsanlegg, hadde det vært enklere å få en indikasjon i ettertid på om anlegget fungerte, ved å ta prøver av løsmasser i

området, og analysere disse. Dersom det er et sandfilteranlegg (uten kum for prøvetaking) som er etablert, blir dette mer krevende.

Vurdering av søknaden:

Ansvarlig søker har sentral godkjenning. Søknaden er forholdsvis sparsom, men dette kan i hovedsak forklares med forutsetningene i saken, som er litt spesielle.

Denne søknaden har ligget svært lenge til behandling. Forurensningsforskriftens § 12-5 sier at en fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen 6 uker, og at tillatelse i motsatt fall skal regnes som gitt. Selv om søknaden ikke anses som fullstendig i henhold til forskriften, er det rimelig, i lys av sakens øvrige forhold, at tillatelse nå blir gitt.

Med hjemmel i forurensningslovens § 18, kan en utslippstillatelse trekkes tilbake, bl. a. dersom "det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller annerledes enn ventet da tillatelse ble gitt". Forventningen er at dette er et anlegg som er utført forskriftsmessig. Dersom det viser seg at det ikke er det likevel, kan det kreves renovering eller nybygging av avløpsanlegg.

Administrativt vedtak:

Bjugn kommune gir tillatelse til tiltak for det omsøkte avløpsanlegget.

Søknad om utslippstillatelse godkjennes.

Vedtaket er fattet i medhold av pbl. § 21-4, forurensningsloven § 7 og forurensningsforskriften § 12-5 samt Bjugn kommunes delegeringsreglement.

Ansvar:

Denne tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Avløpsanlegget kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr plan- og bygningsloven § 21-10.

Er ikke tiltaket igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt faller tillatelsen bort, jfr plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder dersom igangsatte arbeider innstilles i lengre tidsrom enn 2 år.

Vi gjør oppmerksom på at dersom bruken av anlegget endres, for eksempel hvis utslippet øker vesentlig, kreves det ny utslippstillatelse jfr forurensningsforskriften § 12-3. Vi gjør også oppmerksom på at utslippstillatelser kan oppheves eller trekkes tilbake med hjemmel i forurensningsloven § 18.

Med hilsen

Kjell Vingen
enhetsleder

Trond Langseth
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.