

Einar Haugsnes AS

Deres ref.

Vår ref.

22396/2014/33/001/KJEVIN

Dato

10.10.2014

**HANS EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL
AVLØPSANLEGG**

Saksområdet er delegert til rådmannen, jevnfør kapittel IV punkt 5 i delegasjonsreglementet.

Saksnr.:	2014/1476	Ansvarlig søker:	Einar Haugsnes AS
Eiendom:	Gnr. 33/bnr. 1	Tiltakshaver:	Hans Eide
Vedtak nr.:	14/180	Søknadsdato:	16.09.2014
Saksbehandler:	Kjell Vingen	Komplett dato:	10.10.2014

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse og tillatelse til avløpsanlegg for fritidsbolig på eiendommen gnr. 33, bnr. 1. Anlegget er prosjektert for 5 pe og består av slamavkiller med volum på 4 m³, tre kammer, og utslippsledning som føres til tre meters dybde.

Gjennomføringsplan:

Ansvarlig søker har levert gjennomføringsplan, men denne er ikke kvittert ut for prosjektering.

Vurdering av tiltaket:

Tiltaket er nabovarslet og det foreligger ikke merknader til nabovarslingen.

Vurdering av foretakene:

Einar Haugsnes AS søker om lokal godkjenning for ansvarsrett for følgende funksjoner/oppgaver:

- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1.
- Prosjektering – avløpsanlegg, tiltaksklasse 1.
- Utførelse – avløpsanlegg, tiltaksklasse 1.

Foretaket har sentral godkjenning som samsvarer med omsøkte funksjoner/oppgaver. Foretaket angir i sin søknad at de har utarbeidet en tiltaksplan, og at tilstrekkelige kvalifikasjoner vil bli satt av til tiltaket.

Vedtak:

Bjugn kommune gir utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for det omsøkte avløpsanlegget på eiendommen gnr. 33, bnr. 1. Vedtaket er gjort på følgende vilkår:

- Oppdatert gjennomføringsplan, utkvittert for prosjektering, må leveres kommunen før

igangsetting.

Ansvarsretter tildeles som omsøkt.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, forurensingsloven § 7 og forurensingsforskriften § 12-5 samt Bjugn kommunes delegeringsreglement.

Ansvar:

Denne tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Avløpsanlegget kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jevnfør plan- og bygningsloven § 21-10.

Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter at rammetillatelse er gitt faller tillatelsen bort, jevnfør plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder dersom igangsatte arbeider innstilles i lengre tidsrom enn to år.

Vi gjør oppmerksom på at dersom bruken av anlegget endres, for eksempel hvis utslippet øker vesentlig, kreves det ny utslippstillatelse jevnfør forurensingsforskriften § 12-3. Vi gjør også oppmerksom på at utslippstillatelser kan oppheves eller trekkes tilbake med hjemmel i forurensingsloven § 18.

Klagerett: Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen tre uker etter at dette vedtaket er kommet fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Med hilsen

Kjell Vingen
enhetsleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.