

Arealbruk

Jan Gustav Ness

Ervika
7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.
20200/2007/32/066/KRISTA

Dato
04.10.2007

JAN GUSTAV NÆSS - SØKNAD OM UTSLIPP FRA 3 BOLIGTOMTER

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Saksnr.: | 2007/3153 | Ansvarlig søker: | Jan Gustav Ness |
| Eiendom: | Gnr 32. /bnr.66 | Tiltakshaver: | Jan Gustav Ness |
| Vedtaks nr.: | 07/156 | Søknadsdato: | 25/09/07 |
| Saksbehandler: | Kristin Standahl | Komplett dato: | |

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra 3 boliger på eiendommen gnr. 32, bnr. 66 i Ervika. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller og til infiltrasjon, anlegget er planlagt bygget i henhold til Va. Miljøblad nr. 59.

Infiltrasjonsdelen av anlegget er planlagt lagt på hovedbrukets eiendom, gnr. 32, bnr. 66.

Det søkes ikke om tillatelse til tiltak i denne omgangen. Dette vil gjøres i forbindelse med salg og bygging på de aktuelle tomtene.

Vurdering:

Det er foretatt befaring og sikteprøve fra anleggsstedet, og resultatet viser at massene er egnet for infiltrasjon. Det viser seg imidlertid at grunnvannspeilet er noe høyt. Dette kan løses ved at anlegget bygges noe opp i terrenget. Det skal være minst 0,5 meter jordmasse til høyeste grunnvannspeil fra planlagt bunn av infiltrasjonsgrøft.

I følge VA Miljøblad nr. 48, vil tre boligenheter kreve et våtvolum for slamavskillere på min. 9,5 m³. Dette er en ugunstig størrelse i forhold til tømning med vårt avvanningsystem. Det er da mulighet for å sette ned en slamavskiller på 8 m³ og foreta tømning hvert år, alternativt å sette ned en slamavskiller på 4 m³ på hver tomt.



| | | | |
|---------------|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Postadresse | Rådhuset 7160 Bjugn | Telefon | 72519500 |
| Besøksadresse | Alf Nebbs gt. 2 | Telefaks | 72519501 |
| | | E-post | postmottak@bjugn.kommune.no |
| | | Internett | www.bjugn.kommune.no |
| | | Bankkonto | 4705060005 |

Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra boliger på grunneiendommen gnr. 32, bnr. 66 via slamavskiller og til infiltrasjon. Det vises til søknad om utslipp mottatt 25.09.07.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til infiltrasjon skal den passere en 3-delt slamavskiller med slagvolum min 9,5 m³.
2. Slamavskillere må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Infiltrasjonsgrøften skal ha en lengde på totalt 150 meter, og hver enkelt grøftelende skal ligge innenfor 13 - 25 meter.
4. Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for infiltrasjonsanlegg i kap. 5 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992. I tillegg skal prosjekteringen være i samsvar med VA/Miljøblad 59 "lukkede infiltrasjonsanlegg" når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag.
5. Det skal søkes om tillatelse til tiltak etter pbl § 93 før arbeidet med tiltaket starter.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent