



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Hovedutvalg næring og drift - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Bjørnar Groven

Østre Sundset- utslippstillatelse

Vedlegg:

1. Avløpsplan
2. Forslag til utslippstillatelse
3. Uttalelse fra Kystverket datert 03.04.2006

Sakens bakgrunn og innhold:

Avløpsplanen er laget på opprinnelig planutkast for reguleringsplanområder Østre Sundset. Planområdet er forutsatt noe endret under godkjenningen.

Kystverket har krav om godkjenning , forankring og merking av avløpsledningen.

Vurdering:

Avløpsløsningen baserer seg på en samling av avløpene fra de forskjellige hyttene til en felles slamavskiller og felles avløp derfra og ut i sjøen.

Det må sikres at slamavskilleren dimensjoneres etter kommunens retningslinjer og at det er mulig å komme til den for tømning med ordinært tømmeutstyr.

Avløpet må føres til 10 meters dyp i sjøen (-10 meter NGO).

Det er ingen spesielle konflikter i området.

Oppsummering:

Hovedutvalgslederens innstilling:

Hovedutvalg for næring og drift som fast utvalg for plansaker gir med hjemmel i forurensingslovens § 11, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg §4, jfr. forskrift om saksbehandling etter forurensingsloven og delegert myndighet, tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bebyggelse innefor reguleringsplan for Østre Sundset på følgende vilkår:

1. Avløpsplanen tilpasses godkjent reguleringsplan.
2. Avløpet skal passere slamavskiller som er dimensjonert etter retningslinjer utarbeidet av kommunen.
3. Slamavskillere skal ha akseptabel adkomst for tømning med kjøretøy.
4. Utslipet skal føres i tett ledning til sjøen på -10 meters dyp (NGO).