

Arealbruk

Arild Johansen

Hognesaunveien 84
7500 STJØRDAL

Deres ref.

Vår ref.
20281/2010/35/013/KRISTA

Dato
13.10.2010

ARILD JOHANSEN - UTSLIPP FRA GNR. 35, BNR. 13

Saksområdet er delegert til rådmannen, jevnfør kapittel IV punkt 6 i delegasjonsreglementet.

Saksnr.:	2010/3346	Ansvarlig søker:	Sverre Pettersen AS
Eiendom:	Gnr.35 /bnr.13	Tiltakshaver:	Arild Johansen
Vedtak nr.:	10/168	Søknadsdato:	27.09.10
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplett dato:	11.10.10

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra fritidseiendommen gnr. 35 bnr. 13. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller til 10 meters dybde i Stjørnfjorden. Det er planlagt påkobling av eksisterende avløp fra eiendommene gnr 35, bnr 1 og 2. til dette nye avløpet.

Ansvarlig søker for tiltaket er Sverre Pettersen AS. Det søkes om ansvarsrett for Sverre Pettersen AS for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse

Vurdering:

Dette er en kulant sak og kan godkjennes som omsøkt. Det er positivt at naboeiendommer kobler seg på det nye anlegget og får avløpet ført ut til 10 meters dybde. Sverre Pettersen kan tildeles omsøkte ansvarsretter.

Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens §§ 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra eiendommen gnr. 35, bnr. 13 via slamavskiller og til sjø. Det vises til søknad om utslipp datert 27.09.2010

Med hjemmel i byggesaksforskriften §§ 9-1 og 9-2 tildeles Sverre Pettersen AS ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse. Sverre Pettersen AS gis med hjemmel i samme paragraf ansvarsrett som ansvarlig søker.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til sjøen skal den minimum passere en 3-delt slamavskiller med våtvolum på totalt 4 m³.

	Postadresse	Rådhuset	Telefon	72519500	
		7160 Bjugn	Telefaks	72519501	
	Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	E-post	postmottak@bjugn.kommune.no	
			Internett	www.bjugn.kommune.no	
			Bankgiro	42950600025	

2. Slamavskillere skal være i henhold til NS-EN 12566-1.
3. Slamavskillere må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
4. Utslippsledningen, grunnavløpsrør, skal føres til en dybde på 10 meter under middelvann (NGO - kote 0).
5. Avløpet må innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra andre eiendommer, jamfør forurensningslovens § 22 og plan- og bygningslovens § 27-3.
6. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid en to år.
7. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jamfør plan- og bygningslovens § 21-10.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven § 27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens § 85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovennevnte vedtak, forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent

Kopi til:
Sverre Pettersen AS

7140 OPPHAUG