

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Barsefelleskommunale Vannverk - styre	

Saksbehandler: Jon Foss

Skisseprosjekt - overføringsledning vann Vahl - Tarva

Vedlegg:

- 1 Skisseprosjekt overføringsledning Vahl-Tarva

Sakens bakgrunn og innhold:

På bakgrunn av anmodning fra representantskapet i BFV (sak 09/06 08.12.2009) vedtok styret i BVF (sak 10/3 24.02.2010) å igangsette et forprosjekt knyttet til etablering av vannforsyning til Tarva.

Forprosjekt skulle gi anbefaling om teknisk løsning samt gi et bilde av kostnadsomfanget ved realisering.

Vurdering:

Etter forutgående anbudskonkurranse ble Asplan Viak engasjert til å gjennomføre dette forprosjektet.

Rapporten fra Asplan Viak foreligger nå. Denne anbefaler at det legges en 110mm overføringsledning fra Vahl til Tarva med tilhørende høydebasseng og trykkøkingsstasjon på Tarva. Kostnadene på dette er estimert til kr 9.675.000. Kostnader knyttet til fordelingsnett på Tarva inngår ikke i disse kostnadene.

Styreleders innstilling:

Styret i BFV anser oppgaven gitt av representantskapet i BFV knyttet til utredning av vannforsyning til Tarva som løst og oversender utredningen til representantskapet i BFV for videre behandling.