



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Barset Felleskommunale Vannverk - styre	

Saksbehandler: Jon Foss

Sammenknytting av vannledningsnettet i Bjugn og Ørland

Sakens bakgrunn og innhold:

Ut fra et ønske om å sikre BFV's leveringskapasitet til Ørland ved et eventuelt ledningsbrudd på overføringsledningen mellom Seter og Småmyrhaugan ønsket styret en tilakemelding på hvordan kommunene så på en sammenkobling av eksisterende ledningsnett i områdene Ervika ved Reitan og Kalvå ved Vassbukta.

Vurdering:

Ut fra kommunenes tilbakemeldinger på dette spørsmålet konkluderer administrasjonen med at en sammenbygging av eksisterende ledningsnett er noe som vil bli ivaretatt av de to kommune i fellesskap, da uavhengig av BFV.

Ørland kommune har gitt tilbakemelding om at deres ledningsnett, som i dag avsluttes på Opphaug, i løpet av høsten inneværende år vil bli knyttet sammen med Bjugn kommunes ledningsnett i Ervika. Dette vil i en gitt situasjon med brudd på BFV's overføringsledning mellom Seter og Småmyrhaugan gi muligheter for å kunne opprettholde en viss vannforsyning til Ørland kommune. Kapasiteten på denne nødløsningen vil ligge på ca 10 l/sek, normalforbruket på Ørland ligger mellom 15 l/sek og 30 l/sek.

Bjugn kommune har gitt tilbakemelding om at deres ledning fra Kongsvoll til Kalvå har så liten dimensjon at den ikke vil kunne fungere som reservetilførsel til Ørland ved et eventuelt ledningsbrudd. Det foreligger heller ingen umiddelbare planer om oppgradering av denne.

Styreleders innstilling:

Styret i BFV tar redegjørelsen fra Ørland- og Bjugn kommune vedrørende sammenkobling av kommunenes eksisterende vannledningsnett til etterretning.