

Plan, bygning og oppmåling

Geir Finseth

Dato: 24.09.2013

7140 OPPHAUG

VEDTAK - PLASSERING AV NEDGRAVD DRIVSTOFFTANK PÅ EIENDOMMEN 1621/68/250 - BREKSTADBUKTA

Saksnr.: 2013/2718
Byggest.: Gnr:68, Bnr:250
Vedt.nr.: 13/130
Saksb.h.: Arne Nordgård

Tiltakshaver: Geir Finseth
Søknadsdato: 04.09.2013

Virksomhetsleder PBO har etter Ørland kommunes delegasjonsreglement, behandlet og fattet vedtak i følgende sak:

Saksopplysninger:

Deres søknad om tillatelse til tiltak er mottatt av kommunen den 05.09.2013.

Tegninger og øvrig dokumentasjon mottatt samme dato ligger til grunn for behandling av søknaden.

Forhåndskonferanse er ikke avholdt.

Søknaden gjelder plassering av nedgrav bensintank på 6000 liter i tilknytning til eksisterende anlegg for diesel på eiendommen gnr. 68 bnr. 250 i reguleringsplan for Brekstadbukta-Bruholmen.

Uttalelse fra Fosen Brann og Redningstjeneste ved Johan Uthus vedrørende søknaden:
Vedrørende omsøkte anlegg på 6000 liter bensin er dette meldepliktig til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB via altinn.no. Brannfarlige væsker kategori 1 (bensin) har en meldepliktig grense på 6m³.

Forøvrig har jeg ingen øvrige kommentarer til det planlagte anlegget.

Planstatus: Reguleringsplan for Brekstadbukta-Bruholmen, Industriformål

Vurdering:

Tiltaket unntas krav om særskilt ansvarshavende for arbeidene med bakgrunn i lav kompleksitet og Byggesaksforskriften § 4-3, men tiltakshaver er likevel pliktig til å følge gjeldene lover og regler vedrørende arbeidene med omsøkte tiltak.

VEDTAK:

I henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 gis det herved tillatelse til omsøkte tiltak.

Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Kontroll

Det forutsettes at kontroll foretas i samsvar med foretakets eget system og eventuelle kontrollplaner for viktige og kritiske områder. Kontrolldokumentasjon skal oppbevares i foretaket og fremstilles på en måte som gjør den lett tilgjengelig ved kommunens tilsyn.

Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10.

Bortfall av tillatelse

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Gebyrer og avgifter

Faktura for saksbehandlingsgebyr vil bli utsendt fra kommunens økonomiavdeling.

Med hilsen

Arne Nordgård
avdelingsingeniør