

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Trond Langseth

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	
	Planutvalget - Ørland kommune	

Høring 66 kV kraftlinje Utheim-Bjugn. Uttalelse til konsesjonssøknad fra Trønderenergi

Vedlegg:

1 TrønderEnergi - søknad om konsesjon datert november 2006

Sakens bakgrunn og innhold

TrønderEnergi Nett AS planlegger fullføringen av sitt hovedanlegg i Ørland/Bjugn. Fra Utheim transformatorstasjon til Rusasetvatnet er det planlagt å benytte eksisterende linjetrasè, som går mellom Utheim og Eide i Bjugn. På denne strekning er det planlagt dobbeltlinje med vertikalt oppheng. Byggeforbudsbeltet vil bli 18 meter, spennlengder mellom 150 og 250 meter og mastehøyde ca. 20 meter. Eksisterende trasè består av doble tremaster. Disse vil bli skiftet ut med nye stålmaster. Spennlengden øker slik at antall master blir redusert med ca. 20 %.

Fra Rusasetvatnet splittes dobbeltlinjen opp i 2 enkeltlinjer. En linje følger eksisterende trasè fram til Eide i Bjugn, mens den andre linjen foreslås lagt over Rusasetfjellet til Bjugn transformatorstasjon på Klakken.

Linjen er planlagt over ubebygde og grunnlendte områder. Den vil ikke berøre områder med registrert biologisk mangfold eller viktige viltområder. Det er en del stier i området med utgangspunkt i Ervikaområdet som går inn til de små vannene i området og opp på Rusasetfjellet. Linja vil bli synlig fra deler av disse turstiene og vil også krysse noen av dem.

Administrasjonens vurdering

Det er vanskelig å akseptere foreslått trasè over Rusasetfjellet, ut fra hensynet til natur og friluftsliv. Den nye trasèen fra Rusaset vil berøre områder som har stor betydning for det biologiske mangfoldet. Det må fjernes en del av edellauvskogen. Området er i biologisk mangfold-kartleggingen for Ørland kommune klassifisert som svært viktig (klasse A). Det er mange rødlistearter i området, bla. 2 hekkeforekomster av rovfugl.

Det er godkjent en reguleringsplan for Rusasetvatnet, som innebærer at Rusasetvatnet skal reetableres, med tanke på å gjenskape området som en viktig fuglebiotop, og som et

viktig friluftslivs- rekreasjonsområde for kommunen. Foreslått linjetrasè vil berøre dette området.

Når Rusasetvatnet blir reetablert, vil forekomsten av fugler blir vesentlig større. Vatnet til bl.a. tiltrekke seg flokker av svaner og andre trekkende fugler. Løsningen med tråd i 3 høyder (vertikalt), vil være langt farligere for fugler enn med en horisontal løsning. Dersom NVE likevel gir konsesjon på dette grunnlaget, må ledningene i trekkområder for fugl merkes godt.

Trønderenergi bør vurdere å legge en del av strekningen i Ørland kommune i kabel, spesielt med tanke på det visuelle inntrykket.

Ut fra opplysninger gitt på informasjonsmøte med kommunen 06.06.07, vil forslaget at del grunneiere får flyttet stolpefester ut av innmarka. Dette er positivt. Planlagt flytting av stolpefester på linja Utheim-Eide bør imidlertid gjennomføres uavhengig av hvilken trasè som velges for ny linje.

Jordbruksinteressene vil ikke bli negativt berørt av tiltaket. Det samme kan ikke sies om friluftinteressene. Linjen over Rusasetfjellet svekker attraktiviteten som friluftsområde, og mulighetene for utmarksbasert reiseliv reduseres.

Det må velges en ny trasè for den nye kraftlinjen mellom Ørland og Bjugn. Ørland kommune ønsker å være en samtalepartner i forbindelse med valg av denne trasèen. En ser for seg en mulig løsning med luftlinje fra Klakken til Reitan og kabel derfra til Utheim. Da unngår en problematikken i Rusaset-området, ivaretar fugleinteressene, friluftslivsinteressene og landbruksinteressene.

Utvalglederens innstilling

Det må velges en ny trasè for den nye kraftlinjen over Rusasetfjellet. Forslaget til trasè kommer bl.a. i konflikt med reguleringsplanen for Rusasetvatnet og hensynet til det biologiske mangfoldet. Ørland kommune må være en samtalepartner i forbindelse med valg av denne trasèen. Noe av linja bør i tillegg legges i jordkabel. En viser for øvrig til administrasjonens vurdering.