

Viser til deres e-post i dag vedr. redegjørelse for enkelte forhold som er bemerket fra oss tidligere.

Når det gjelder tilretteleggingen for brukere med spesielle behov, kan en ikke se at den foreslåtte løsningen vil være akseptabel. Man kan verken beregne mange på samme rom eller en løsning med helt andre løsninger for toalett m.v. for en slik gruppe i et nytt bygg. Det skal være minst 3 rom tilrettelagt for denne gruppen.

Vær også oppmerksom på heisutformingen. denne er ikke entydig angitt på de tegninger vi har fått. Både heisrommets størrelse og utgangene fra heisen må tilpasses rullestolbrukere. Også ledsager må få plass.

Når det gjelder rømningsveiene fra første etasje kan en heller ikke se at kravene vil være innfridd med den skisserte løsningen. Også personer i korridoren skal kunne rømme via bi-rømningsveiene. Dette er ikke mulig slik jeg oppfatter den skisserte løsningen.