

Bjugn kommune
Arealbruk

Atle Johnsen

Deres ref:

Vår ref:14090/2008/25/104/BJOGRO

Dato: 08.07.2008

REVIDERTE PLANTEGNINGER 24.06.2008

Viser til ekspedisjon hit 07.07.2008.

Det synes nå som dere har funnet en akseptabel løsning for romutforming for personer med spesielle behov.

Ut fra det materialet vi har fått tilsendt kan jeg ikke se at det er vist en akseptabel løsning for to rømningsmuligheter til det fri for personer som måtte oppholde seg i korridorene i 1. etasje. Dette må klargjøres før vi kan gi igangsettingstillatelse da dette vil kunne påvirke romløsninger i bygget forøvrig og derved for eks. byggets omfang, plassering av enkelte rom og dertil hørende fundamentering, oppstikk eller lignende.

Forøvrig vil jeg nevne at lukking av trapperom (hovedtrapp og bitrapper) må skje i begge etasjer. For utgangen til bi-trapperom i 2. etasje skal det være en dørbredde mellom døråpning og trappa før opptrinnene i trappa starter.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder arealbruk