

Hei Bjørnar !

Oversender svar fra RIBbr angående rømning fra fløyer.
Når det gjelder avgrensning til hovedtrapp 1. etg - vil dette bli arbeidet noe mere med. Løsninger er flere her.

Med hilsen

Håvard Sundseth.

----- Original Message -----

From: [Roy H. Dahl](#)

To: [Håvard Sundseth](#)

Cc: [stranden john olav](#)

Sent: Wednesday, July 09, 2008 2:51 PM

Subject: SV: Lagunen Hotell - RIBbr

Hei

Skjønner ikke problemstillingen til teknisk sjef. Det er vel ingen som oppholder seg i korridorene. Det er krav om at det skal være to uavhengige rømningsveier når du kommer ut av en branncelle (her hotellrom). Hvis rømning skjer til det fri så er dette kravet ivaretatt. Ved denne løsningen så anbefaler jeg et låssystem som gjør det mulig å gå tilbake til rommet der en kom fra uten bruk av nøkkel/nøkkelkort når brannalarm utløses. Dette for de personene som har startet evakueringen fra rommet ut i korridor for så å finne rømningsveien utilgjengelig ved hovedtrapperom pga røyk. Disse må ha muligheten til å gå tilbake til sitt rom. Dette gjøres enkelt ved at låssystem kobles opp mot brannalarm.

Når det gjelder rømning fra 2 etasje så er det ikke nødvendig med dør foran trapp. Vi ser på dette som en korridor da det ikke er tilgang fra trappen fra andre etasjer. Det blir selvfølgelig brannkrav på veggene i trapp/korridor tilsvarende skille mellom etasjene.

Roy Håkon Dahl

Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Vestre Rosten 85, 7075 Tiller

Tlf: 72 89 44 20 Fax: 72 89 44 44

Mob. 45 00 73 12

Vår hjemmeside: <http://www.prosjektutvikling.no/>

Fra: Håvard Sundseth [mailto:havard@fosenhus.no]

Sendt: 9. juli 2008 14:15

Til: Roy H. Dahl

Kopi: stranden john olav

Emne: Lagunen Hotell - RIBbr

Hei Roy !

Gjelder Lagunen Hotell:

Konkret: Må bi-rømningsvei fra 2. etg (trapp i enden av korridor) ha dør foran trappeløp ?

Er det da nødvendig med avstand fra trappeløp til dør ?

Rømning fra 1. etg (fløyer) - teknisk sjef stiller

spørsmålstegn om hvor fluktsvei er for

de som

oppholder seg i korridor.

Er det da ikke tilstrekkelig at disse da kan rømme

gjennom hotellrom til det fri ?

Hadde vært fint om du kunne gi tilbakemelding omgående på disse spørsmål.

Med hilsen

Håvard Sundseth

Denne mail har blitt scannet av <http://www.virus112.no>
This e-mail has been scanned for viruses by <http://www.virus112.no>
