

Jeg har konferert med leder for forebyggende brannvern avdeling i Fosen, Johan Uthus, for å få en viss avklaring på hans forståelse av enkelte branntekniske forhold som vi har under vurdering.

Forøvrig viser jeg til det som er uttrykt mellom partene i denne saken, sist i e-post fra brannteknisk konsulent Roy Håkon Dahl i Prosjektutvikling Midt-Norge AS datert 09.07.2008.

Jeg er enig med han i vurderingen av rømningen fra 2. etasje så fremt at trapperommet i 1. etasje er lukket og uten dør mot denne etasjen. Med andre ord kan trapperommene i gavlendene av bygget regnes som ed del av korridoren/felles rømningsvei.

Når det gjelder løsningen i 1. etasje så er også den akseptabel under forutsetning av at låsen i inngangsdører til alle hotellrom fra korridorene åpnes automatisk når brannalarm går eller når manuell alarm utløses.

Ut fra disse vurderingene vil vi kunne gi rammetillatelse og igangsettingstillatelse for deler av bygget. Detaljene i dette kommer jeg tilbake til.

Det er noe uklart vedr. søknaden om ansvarsrett.

For det første har vi både en søknad fra Lagunen KF v/Inge Blomsø som ansvarlig søker samtidig som FosenHus AS ved Håvard Sundseth har søkt om det samme.

Videre er det uklart om de søknaden fra Prosjektutvikling Midt-Norge omfatter prosjekteringsansvar for hele bygget.