

# Arealbruk

Fosen Hus AS

7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.  
17594/2008/20/532/KJEVIN

Dato  
28.08.2008

## TERJE MANDAL - ANGÅENDE ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det vises til mottatt ferdigmelding med anmodning om midlertidig brukstillatelse for bolig på eiendommen gnr. 20, bnr. 532. Før vi kan utstede midlertidig brukstillatelse ber vi om å få tilsendt aktuelle kontrollerklæring for utførelse. Ansvarsretter for kontroll av utførelse er tildelt FosenHus AS og Melum maskin.

Som det går fram av opplysninger gitt i ferdigmeldingen mangler permanent trapp for rømningsveg fra hovedplan og rekkverk for balkong. Dette er forhold som har med sikkerhet å gjøre. Midlertidig brukstillatelse kan ikke utstedes før vi har dokumentasjon på at sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Saken legges i bero hos oss inntil ovennevnte er ordnet.

Med hilsen

Kjell Vingen  
saksbehandler