

Arealbruk

FosenHus AS

7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.
18154/2008/20/532/KJEVIN

Dato
05.09.2008

TERJE MANDAL - ANGÅENDE KONTROLLERKLÆRING

Det vises til mottatt ferdigmelding med tilhørende kontrollerklæringer med anmodning om midlertidig brukstillatelse for bolig på eiendommen gnr. 20, bnr. 532.

Av kontrollerklæring går det fram at håndrekke ved trapp og trapp ved rømningsvei ikke er fullført. Det anføres videre at rømningsvei er tilgjengelig da brukere er unge og funksjonsfriske. Kommunen kan ikke gi midlertidig brukstillatelse på vilkår av at sikkerhet er ivaretatt på grunnlag av brukeres alder og funksjonsevne.

Før midlertidig brukstillatelse kan gis, må forhold knyttet til sikkerhet være tilfredsstillende løst. Ny kontrollerklæring må deretter sendes til kommunen.

Saken legges i bero hos oss inntil ovennevnte er ordnet.

Med hilsen

Kjell Vingen
saksbehandler