

Arealbruk

Knut Nebb

Fjellstad gård  
7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.  
21620/2008/27/018/KRISTA

Dato  
16.10.2008

## **KNUT NEBB (FJELLSTAD GÅRD) - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE**

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, sist endret 01.07.2008

<b>Saksnr.:</b>	2008/3128	<b>Ansvarlig søker:</b>	Fosen VVS
<b>Eiendom:</b>	Gnr. 27 /bnr. 18	<b>Tiltakshaver:</b>	Knut Nebb
<b>Vedtak nr.:</b>	08/172	<b>Søknadsdato:</b>	22.09.2008
<b>Saksbehandler:</b>	Kristin Standahl	<b>Komplettdato:</b>	

### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Det søkes om utslippstillatelse fra eiendommen gnr. 27, bnr. 18 i Skavdalen. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller og til sandfilteranlegg med uslipp til Skavdalsbekken.

Anlegget er prosjektert og skal bygges i samsvar med "Retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kap. 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992" og VA/Miljøblad nr. 59. Det skal brukes godkjent masse fra lager hos Gunnar Helland i anlegget. Det foreligger godkjent siktekurve i kommunen.

Ansvarlig søker for tiltaket er Fosen VVS. Det søkes om ansvarsrett for Fosen VVS for utførelse og kontroll av utførelse, prosjektering og kontroll av prosjektering.

### **Vurdering:**

Utslipet er i et følsomt/normalt område der utslippet kan medføre fare for eutrofiering/overgjødning i Eidsvatnet. Dette medfører et rensekraft som krever 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5. Et sandfilteranlegg vil ikke kunne tilfredsstille kravet på rensing av fosfor. Imidlertid foreligger det et vedtak i delesaken for eiendommen fra 09/06/2008 som opprettholder et vedtak fra 2004 som tillater sandfilter. Dette vil vi forholde oss til.

Fosforbindingsevnen i et sandfilteranlegg avhenger imidlertid av sand/lettklinkerkvaliteten. Dette anlegget er dimensjoneres noe større enn kravet ville ha vært i et normalområde. For å opprettholde høy fosforbindingsevne må deler av sanden byttes når den er mettet med fosfor. Dette kan ta fra 5 til 15 år.



---

Postadresse	Rådhuset 7160 Bjugn	Telefon	72519500
Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	Telefaks	72519501
		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Internett	www.bjugn.kommune.no
		Bank giro	4705060005

Fosen VVS har sentral godkjenning og kan tildeles omsøkte ansvarsretter,

### **Vedtak:**

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra bolig på gnr. 27 og bnr. 18 via slamavskiller og til sandfilteranlegg. Det vises til søknad om utslipp datert 22.09.08.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Fosen VVS tillatelse til tiltak, sandfilteranlegg, for eiendommen gnr. 27, bnr. 18. Det vises til søknad datert 22.09.08, med vedlegg.

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Fosen VVS ansvarsretten for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelser.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til sandfilteranlegg skal den passere en 3-delt slamavskiller med slagvolum min 4 m<sup>3</sup>.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Sandfiltergrøften skal ha en total lengde på 50 meter.
4. Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kap. 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992. I tillegg skal prosjekteringen være i samsvar med VA/Miljøblad 59 "lukkede infiltrasjonsanlegg" når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag.
5. Det skal oppføres en inspeksjonskum for anlegget.
6. Avløpet skal føres ut til Skavdalsbekken.
7. Deler av sanden må byttes når den er mettet med fosfor, senest innen 15 år fra anlegget tas i bruk.
8. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jmfør plan- og bygningsloven § 99.
9. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jmfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.  
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.  
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.  
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.  
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

**Merknad:**

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven  
leder

Kristin Standahl  
miljøvernkonsulent

Kopi til:  
Fosen VVS Rådyrvegen 4b 7160 Bjugn