

Arealbruk

Roar Melum

Røymyrveien 18
7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.
2007/1143/15/031/KJEVIN

Dato
18.02.2009

ROAR MELUM - ANGÅENDE OPPFØRT BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 15, BNR. 31

På bakgrunn av tilsend ferdigmelding, med tilhørende kontrollerklæringer, er det utstedt ferdiggattest på bolig på eiendommen gnr. 15, bnr. 31 den 25.11.2008.

Ved befaring er imidlertid følgende to avvik fra byggetillatelsen registrert:

1. Det er ikke noe skille eller hinder mellom utkjørsel fra garasje i underetasje og tilstøtende gang- og sykkelveg. Her må det lages et skille som hindrer at farlige situasjoner oppstår mellom aktivitet ved garasjen og trafikk på gang- og sykkelvegen.
2. Sprengningskant i tomtas øvre del må sikres for å hindre fallulykker fra ovenforliggende terreng.

Vi ber om at de nevnte avvikene utbedres med det første. Spesielt er det av betydning at punkt 1 ovenfor utbedres raskt. Frist for dette settes til utgangen av mars 2009. Punkt 2 anses ikke som like kritisk, og det er naturlig at det tas hensyn til årstiden. Dette punktet må utbedres i løpet av kommende barmarksesong.

Det er avgjørende at tiltakene som er nevnt over bli gjennomført på en måte som kan godkjennes av kommunen.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kjell Vingen
saksbehandler