

Arealbruk

Nina og Kjell Ove Abelseth

Sildråpeveien 35c
7048 TRONDHEIM

Deres ref.

Vår ref.
5570/2009/71/080 og 103/KRISTA

Dato
19.03.2009

NINA OG KJELL OVE ABELSETH - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, sist endret 01.07.2008

Saksnr.:	2007/832	Ansvarlig søker:	Johnsen VVS
Eiendom:	Gnr.71 /bnr.80 og 103	Tiltakshaver:	Kjell Ove Abelseth
Vedtaks nr.:	09/29	Søknadsdato:	25.02.2007
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplett dato:	10.03.2009

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra eiendommen gnr. 71, bnr. 80 og 103 på Lysøya. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller og til sandfilteranlegg med utslipp til Lysøyvågen.



Anlegget er prosjektert og skal bygges i samsvar med "Retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kap. 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992" og VA/Miljøblad nr. 59. Det skal brukes godkjent masse fra lager hos Gunnar Helland i anlegget. Det foreligger godkjent siktekurve i kommunen.

Ansvarlig søker for tiltaket er Johnsen VVS. Det søkes om ansvarsrett for Johnsen VVS for utførelse og kontroll av utførelse, prosjektering og kontroll av prosjektering. Johnsen VVS søker også om lokal godkjenning for ansvarsrett.

Vurdering:

Utslipet er i en følsom sjøresipient og vi tillater derfor ikke utslipp direkte til sjø. I våre retningslinjer har vi satt krav om min. rensing i sandfilteranlegg. Sandfilter renser normalt godt for organisk materiale og bakterier, men dårligere for fosfor (fra 10 - 80 %). Fosforbindingsevnen avhenger av sand/lettklinkerkvaliteten. For å opprettholde høy fosforbindingseven må deler av sanden byttes når den er mettet med fosfor. Dette kan ta fra 5 til 15 år.

Johnsen VVS kan gis lokal godkjenning for ansvarsrett og tildeles omsøkte ansvarsretter.

	Postadresse	Rådhuset	Telefon	72519500	
		7160 Bjugn	Telefaks	72519501	
	Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	E-post	postmottak@bjugn.kommune.no	
			Internett	www.bjugn.kommune.no	
			Bankgiro	42950600025	

Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra bolig på gnr. 71 og bnr. 80 og 103 via slamavskiller og til sandfilteranlegg. Det vises til søknad om utslipp datert 25.02.2007 og komplettert 10.03.2009.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Johnsen VVS tillatelse til tiltak, sandfilteranlegg, for eiendommen gnr. 71, bnr. 80 og 103. Det vises til søknad med vedlegg datert 10.03.2009.

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Johnsen VVS ansvarsretten for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelser. Johnsen VVS gis med hjemmel i samme paragraf ansvarsrett som ansvarlig søker.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til sandfilteranlegg skal den passere en 3-delt slamavskiller med slagvolum min 4 m³.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Sandfiltergrøften skal ha en total lengde på 15 meter.
4. Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kap. 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992. I tillegg skal prosjekteringen være i samsvar med VA/Miljøblad 59 "lukkede infiltrasjonsanlegg" når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag.
5. Det skal oppføres en inspeksjonskum for anlegget.
6. Avløpet skal føres ut til Lysøyvågen
7. Deler av sanden må byttes når den er mettet med fosfor, senest innen 15 år fra anlegget tas i bruk.
8. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jmfør plan- og bygningsloven § 99.
9. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jmfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontroll dokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.

*Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent

Kopi til:
Johnsen VVS

7160 BJUGN