



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

08/1066

Statkraft Development AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 18 MAI 2009
Vår ref.: NVE 200700502-2/ke/lhb
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Håkon Bjugan
22 95 93 58

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Statkraft Development AS - Storheia vindkraftverk og tilhørende nettilknytning. Krav om tilleggsutredninger.

Vi viser til konsesjonssøknad med konsekvensutredning for ovennevnte anlegg, innkomne merknader, møter og øvrig kontakt i saken. NVE vil på grunnlag av innkomne merknader og våre egne vurderinger, be Statkraft Development AS om følgende tilleggsutredninger:

1. Det skal gjøres en oppdatert vurdering av de samlede virkninger for reindriftsinteressene. NVE ber om at vår prioritering av vindkraftprosjektene på Fosen, i brev av 20.2.09, legges til grunn for vurderingene. I vurderingen skal de prioriterte prosjektene (Storheia, Roan, Kvenndalsfjellet og Oksbåsheia vindkraftverk) inngå. Eventuelle virkninger av videre utbygging av vindkraft på Fosen, der prosjektene Innvordfjellet, Breivikfjellet, Jektheia (redusert) og Blåheia inngår, skal også vurderes i utredningen. Statkraft Development AS bes samordne utredningene med de respektive tiltakshaverne.
2. Eventuelle virkninger som tiltaket vil kunne få for Hildremsvatnet naturreservat skal beskrives.
3. Det skal legges frem en justert traséløsning for nettilknytningen av Storheia vindkraftverk ved innføring til den planlagte Storheia sentralnettstransformatorstasjon. Kraftledningstraseen skal legges i en mer sørlig/østlig trasé mellom de planlagte transformatorstasjonene.
4. Det skal legges frem ytterligere vurderinger knyttet til behovet for utbedringer av eksisterende veger og veganlegg. Spesielt skal eventuelle utbedringer av Mælan bru og tunnelen ved Mørre kraftverk beskrives.
5. Det skal legges frem en oppdatert status for og vurderinger av eventuelle virkninger for Grovlivetnet reservedrikkevannskilde. Kostnader knyttet til etablering av vindturbinene plassert øst for Svarttjørna og øst for Granskardvatnet skal beskrives. Det skal samtidig redegjøres for behovet for og kostnader knyttet til veg mellom vindturbinene øst og vest for Trollaldalen.
6. Det skal på bakgrunn av erfaringer fra drift av vindkraftverk i Norge gjøres ytterligere vurderinger av omfanget av ising i vindkraftverket. Eventuelle virkninger av ising for produksjon og ferdseil i vindkraftverket skal vurderes.



Når NVE mottar tilleggsutredningene, vil disse eventuelt sendes på høring til berørte interesser. Vi ber om at opplysningene presenteres i ett samlet dokument.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Lars Håkon Bjugan
senioringeniør

Adressater: Alle hørings- og orienteringsinstanser

Kopi til: Sarepta Energi AS
Zephyr AS
Agder Energi Produksjon AS