

Arealbruk

Åse Hegle

Thamshavnv. 39
7300 ORKANGER

Deres ref.

Vår ref.
14616/2010/08/013/KRISTA

Dato
13.07.2010

ÅSE HEGLE - SØKNAD OM UTSLIPP

Saksområdet er delegert til rådmannen, jevnfør kapittel IV punkt 5 i delegasjonsreglementet.

Saksnr.:	2010/2365	Ansvarlig søker:	Fosen VVS as
Eiendom:	Gnr. 8/ bnr. 13	Tiltakshaver:	Åse Hegle
Vedtak nr.:	10/101	Søknadsdato:	07.06.2010
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplett dato:	30.06.2010

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra fritidseiendommen gnr. 8, bnr. 13 på Hellem. Utslippet er planlagt ført via slamavskillere til 2 meters dybde i Hellemsvika

Ansvarlig søker for tiltaket er Fosen VVS AS. Det søkes om ansvarsrett for Fosen VVS AS for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Vurdering:

Forurensningsforskriften sier at utløp til sjø skal føres til minimum 2 meter under laveste vannstand. Bjugn kommune praktiserer ulike utslippsdyp, der 10 meter under laveste vannstand er det vanligste. For denne aktuelle saken vil 2 meter under laveste vannstand være kurant. Dette med bakgrunn i den forholdsvis lange grunnen som er i Hellemsvika.



Fosen VVS AS kan tildeles omsøkte ansvarsretter.

Avløpsanlegget må innrettes slik at det kan ta avløpsvann fra andre eiendommer, jfr. forurensningsloven § 22.

Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens §§ 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra eiendommen gnr. 8, bnr. 13 via slamavskillere og til sjø. Det vises til søknad om utslipp datert 07.06.2010.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Fosen VVS AS tillatelse til tiltak, utslipp til sjø, fra eiendom gnr. 8, bnr. 13 på Hellem. Det vises til søknad med vedlegg datert 07.06.2010.

	Postadresse	Rådhuset	Telefon	72519500	
		7160 Bjugn	Telefaks	72519501	
	Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	E-post	postmottak@bjugn.kommune.no	
			Internett	www.bjugn.kommune.no	
			Bankgiro	42950600025	

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Fosen VVS AS ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse. Fosen VVS AS gis med hjemmel i samme paragraf ansvarsrett som ansvarlig søker.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til sjøen skal den minimum passere en 3-delt slamavskillere med våtvolum på totalt 4 m³.
2. Slamavskillere skal være i henhold til NS-EN 12566-1.
3. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
4. Utslippsledningen, grunnavløpsrør, skal føres til en dybde på 2 meter under middelvann (NGO - kote 0).
5. Avløpet må innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra andre eiendommer.
6. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid en to år.
7. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jamfør plan- og bygningslovens § 99

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontroll dokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven § 27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens § 85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovennevnte vedtak, forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent

Kopi til:

Fosen VVS AS Rådyrveien 4B 7160 BJUGN