

11/1113

STEINERSKOLEN

PÅ FOSEN

- EN ÅPEN DØR TIL MESTRING, KUNNSKAP OG SKAPERGLEDE

Ørland kommune
v/Arnfinn Brasø

Brekstad 11.04.11

ANGÅENDE STRØMREGNING SOM VI HAR MOTTATT FRA KOMMUNEN

På bakgrunn av den store strømregningen vi har fått, vil vi redegjøre for hva vi har gjort i den sammenheng.

Før vi kjøpte, spurte vi etter strømforbruket, men fikk til svar at det ikke var mulig å si noe om det. Vi hadde ca 100.000 kr i strømgifter på Austrått og mente at det måtte være realistisk å doble dette da arealet økte fra 800 m² til 1400 m².

Vi følte oss betrygget i og med at det fantes et sentralstyringsanlegg og vi fikk hjelp til å stille inn temperaturen på hvert rom ved skolestart.


Etter befaring med Miljørettet Helsevern i november, skulle vi etter pålegg fra dem øke tida for ventilasjonsanlegget, og oppdaget da at innstillingen av temperaturen ikke fungerte. Vaktmester Kåre Johansen ble spurt om hjelp og han regulerte ned temperaturen på en annen måte. Det ble tatt kontakt med kommunen v/Runar Steen om hva vi videre kunne gjøre. Han skulle formidle kontakt med den som hadde hatt kontroll med SD-anlegget tidligere hos firmaet GK i Trondheim.


På grunn av en liten administrasjon og mange andre oppgaver, har jeg ikke hatt anledning til å følge opp dette. Etter at vi fikk strømregningen i februar, tok vi på nytt kontakt med kommunen og GK og det kom en servicemann fra GK. De konkluderte med at det må skaffes reservedeler for å få anlegget i gang igjen. Jeg har ikke hørt om reserveleder er funnet eller ikke. Vi har hatt kontakt med elektriker for å få tilbud på alternativ løsning med termostater.

Når vi ser på strømregningen som vi fikk i februar, ser vi at det ikke bare er stor økning pga økt pris, men at forbruket har økt drastisk. Dette kan stemme med den tida vi oppdaget at temperaturreguleringa ikke fungerte. Det ser ut som om forbruket er dobla, og muligens har det stått på full varme hele døgnet.

Vi har selvsagt en del av ansvaret for dette, men som sagt er både kompetanse og kapasitet begrensa. Vi mener at kommunen som har hatt SD-anlegget stående i sine lokaler og mottatt strømregningen for lokalene, burde ha reagert tidligere for å begrense strømforbruket. Vi mener kommunen må ta en større del av denne regninga enn de 5% som er foreslått.

I møte med Arnfinn Brasø har vi foreslått at vi kan begynne å nedbetale med 20.000 kr pr mnd. Men at vi må komme tilbake til totalbeløpet når vi finner ut hva normalt strømforbruk er i våre lokaler.

Med vennlig hilsen

Olav Bach
Daglig leder


Lise Hegvik Hansen
styreleder

Steinerskolen på Fosen
Tlf: 72 52 17 71
Faks: 72 52 17 23
Bankkonto: 4290 08 05440
Org.nr: 879 277 302

Postadresse:
Postboks 147, 7129 Brekstad
Besøksadresse:
Skolegata 15, Brekstad

E-post: steinefo@online.no
www.minskole.no/steinefo
facebook: Steinerskolen på Fosen og
Solblomsten Steinerbarnehage