

Hei!

Videresender svar fra EBK vedrørende krav til lekkasjetall. Anser dette som tilstrekkelig dokumentasjon på nåværende tidspunkt på at hytta ved ferdigstilling vil tilfredstille Norske krav.

Mvh

Marte Skistad Ødegaard

Videresendt melding:

Fra: "Rikke Alsted Larsen" <ral@ebk.dk>
Dato: 2. mars 2012 15:35:48 GMT+01:00
Til: 'Marte Skistad Ødegaard' <marte.skistad.odegaard@gmail.com>
Emne: SV: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gnr. 60, bnr. 293 - Marte Skistad og Tor Ødegard

Hej Marte & Tor

EBK's montører etterlever kravet til Lekkasjetall ved 50 pa trykkforskjell $\leq 3,0$.

Kravet kan dog først ettervises etter opførelsen af huset.

Til orientering skal I selv sørge for at denne prøvning bliver foretaget.

Venlig hilsen
EBK HUSE A/S

Rikke Alsted Larsen
Tegnestuen

Skovsøvej 15, DK-4200 Slagelse
Direkte: +45 5856 0437
www.ebk.dk / ral@ebk.dk

Fra: Marte Skistad Ødegaard [mailto:marte.skistad.odegaard@gmail.com]
Sendt: 22. februar 2012 21:46
Til: Rikke Alsted Larsen
Emne: Fwd: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gnr. 60, bnr. 293 - Marte Skistad og Tor Ødegard

Hei Rikke!

Da har vi endelig mottat byggetillatelse fra Ørland Kommune for vår fritidsbolig på

Storfosna i Norge, se vedlegg

Merk! Kommunen vil føre tilsyn på at Norske energikrav er ivaretatt. Jeg har oversendt varmetapsberegning som vi har mottatt fra dere, men kommunen ønsker også dokumentasjon på at boligens lekkasjetall tilfredstiller Norske krav. Kravet er at luftlekkasje ved 50 Pa trykkforskjell skal være maksimum 3,0 luftvekslinger pr. time.

Vil det bli et problem for dere å oversende dokumentasjon på at dette krav overholdes?

Mvh Marte og Tor

----- Forwarded message -----

From: **Rørstad Kari-Anne** <Kari.Anne.Rorstad@orland.kommune.no>

Date: 2012/2/20

Subject: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gnr. 60, bnr. 293 - Marte Skistad og Tor Ødegard

To: Marte Skistad Ødegaard <marte.skistad.odegaard@gmail.com>

Vedlagt følger:

Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gnr. 60, bnr. 293 - Marte Skistad og Tor Ødegard.DOC

Kommunen mottar automatisk bekreftelse når denne e-post er lest. Mottas denne innen rimelig tid, vil ikke godkjenningen bli sendt per post.

Mvh **Kari-Anne Rørstad**

avdelingsingeniør
ØRLAND KOMMUNE, avd Plan, bygning og oppmåling
Pb 401, 7129 Brekstad ~ Tlf. 72 51 40 56
www.orland.kommune.no/byggesak