



Snorre Fremstad

7140 Opphaug

Bjugn 23.09.2011

Ang. vindmøllepark på Berg, Opphaug.

Viser til tidligere henvendelser og vil herved bekrefte at tilkobling av en vindmøllepark i denne omsøkte størrelsesorden, vil kunne gi et positivt bidrag i vårt 22kV høyspentnett. Dette i henhold til nettberegningen som er utført av Norconsult AS.

Det er også positivt for overliggende nett (66kV) som driftes av TrønderEnergi AS. Det refereres til mail av 01. september 2011, fra Tibor Szabo, Senioringeniør systemplanlegging, Avd. Plan og vedlikehold, TrønderEnergi Nett.

Vedlegg: 1 – Utskrift av mail fra TE

MVH

Svein-Erik Winsjansen

Prosjektleder Nett

FosenKraft AS

7160 Bjugn

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Svein-Erik Winsjansen", followed by a horizontal line.