

Frode Johansen

7167 Vallersund

Deres ref.

Vår ref.

21407/2012/71/058/KRISOR

Dato

30.10.2012

## **OM AVVIK I FERDIGMELDING AV AVLØPSANLEGG PÅ GNR. 71 BNR. 58**

Vi viser til kontrollerklæring datert 10.7.2008, mottatt 11.10.12. Vi kan ikke akseptere at denne kontrollerklæringen avslutter din ansvarsrett for anlegget, eller utstede ferdigattest på dette grunnlaget. Utløp på 5 meter er i strid med tillatelsen og dette avviket må lukkes.

På grunn av de opplysninger vi har mottatt har vi valgt å også føre noe dokumenttilsyn med det andre avløpet i vika, det som har utslipp i sjø fra bnr. 54, 56 og 79. Det er enda ikke avklart hvor dypt det utløpet ligger. Vi ønsker likevel å gjøre deg oppmerksom på dette, for kanskje er det mulig å få til et samarbeid om en eventuell omprosjektering av avløpspunkt/nivå?

Når det gjelder utslippet så kan det være mulig å søke om endring av tillatelse. Området der utløpet ligger har som hovedregel at avløp skal legges på ti meter - og det er denne dybden som er benyttet i tillatelsen. Våre registreringer av forurensing tilsier imidlertid at denne kystlinja har en resipient der det kan være mulig med avvik. Avvik kan her omsøkes for dybder mellom 3 og 10 meter. Slikt avvik må omsøkes konkret, og det må begrunnes. I følge vår innarbeidede praksis kan relevante faktorer for avvik på dybde være: Dybdeforhold, omfang av utslipp, strømforhold, langgrunndtet (ledning i sjø lengre enn 100 meter) og andre aktiviteter i området. Søknad om endring av utslippsdybde må nabovarsles på vanlig måte.

Med hilsen

Kristin Sørensen  
saksbehandler

Kopi til:

Sonja Irene Hansen    Distr. lege Øverlids vei 7    7072    HEIMDAL