

Vi har ingen prinsipielle motforestillingen mot den skisserte løsningen. Men søknaden vi har mottatt er mangelfull og den kan ikke behandles slik den foreligger. Søknad om utlippstillatelse og søknad om tiltak jfr. pbl. forutsetter bruk av foretak for levering av søknad, prosjektering av tiltak og utførelsen av anleggsarbeidene. Dette (eller disse) foretaket må være kvalifisert for oppgavene.

Ansvarlig prosjekterende må skaffe til veie kunnskap om sementrørets tilstand, ledige kapasitet og utslippspunktets plassering i sjøen. Ansvarlig prosjekterende må vise i sin dokumentasjon hvor han har kontrollert opplysningene og hvor han bygger på andres kunnskap eller vurdering.

Søknaden vil ikke bli behandlet før den etterspurte dokumentasjonen foreligger.

Med hilsen
Kristin Sørensen
Saksbehandler
Bjugn kommune