

Hei Kristin!

Vi trenger ikke å få inn dispensasjonssøknad angående endret plassering av kaianlegg, men vi forutsetter at dere vurderer følgende hensyn i deres vurdering av dispensasjonssøknaden:

- Støy: Vi støybildet endre seg som følge av dispensasjonen? I så fall må det gjennomføres nye støyberegninger
- Forurensset grunn: Vil flytting av kaianlegg berøre områder der det er mistanke om forurensset grunn? I så fall må det gjennomføres en miljøteknisk undersøkelse.
- Strømforhold: Det må vurderes om flytting av kaianlegg kan medføre endrede strømforhold som er uheldig i forhold til nedslamming og forurensning.

Med vennlig hilsen,

Anja Halmøy Fredriksen
Førstekonsulent

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Telefon: 731 99 224
fmstahf@fylkesmannen.no
[www.fylkesmannen.no\st](http://www.fylkesmannen.no/st)

Fra: Sørensen Kristin Syrstadeng [mailto:KristinSyrstadeng.Sorensen@bjugn.kommune.no]

Sendt: 2. juli 2013 12:21

Til: Fredriksen, Anja Halmøy

Emne:

Som avtalt sender jeg deg situasjonsplan, disp. søknaden og teknisk redegjørelse.

reg. planen finner du her:

<http://bjugn.kommune.no/file.axd?fileid=13098>

Etter vår vurdering er det overordnede formålet her ivaretatt, og tekniske inngrep er minimale slik anlegget nå er prosjektert. Mitt spørsmål er kort og godt: er Fylkesmannens saksområde direkte berørt av dispen? Jeg kan nås på tlf. 90753991

Med hilsen
KSSørensen