

Erlend Olden

Eidsaune  
7160 BJUGN

**Deres ref.**

**Vår ref.**

16583/2013/33/204/KRISOR

**Dato**

06.08.2013

## **FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR AVLØPSANLEGG, UTSLIPPSTILLATELSE, GNR. 33 BNR. 204**

Vi viser til søknad om utslippstillatelse mottatt 5.7.2013. Denne søknaden er mangelfull og kan ikke behandles før vi har mottatt:

- søknader om ansvarsretter for alle oppgaver/funksjoner i tiltaket. Dvs. ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for anlegget.
- dokumentasjon som viser utslippspunkt.

Av den situasjonsplanen vi har mottatt kan det se ut til at slamavskilleren er tenkt plassert slik at naboens avløp går gjennom denne - vi ber om at ansvarlig prosjekterende er spesielt oppmerksom på dette, da slammets oppholdstid i slamavskillerens ulike kammer påvirkes av vannmengde, og oppholdstiden er avgjørende for at avskilleren skal fungere etter forutsetningene. Dimensjon 4 m<sup>2</sup> våtvolum ikke er tilstrekkelig dersom flere boligers avløp skal passere.

Vi gjør oppmerksom på at ansvarlig prosjekterende må vurdere hele anlegget, også den delen som allerede er i bruk som del av naboeiendommers anlegg, i dette tilfelle må vi minimum motta en vurdering av dimensjon og kvalitet av de rør som fører avløpet ned og ut i sjø.

Med hilsen

Kristin Sørensen  
saksbehandler