

Vi viser til søknad om rammetillatelse for rivning av lager og oppføring av nytt lager for Byggvaren Bjugn AS på gnr. 25 bnr. 113 i sak 2013/2439 mottatt 7.8.2013.

Vi ber om at dere utformer dokumentasjon som viser prosjektert plassering i høyde. Dette er dokumentasjon vi må ha uavhengig av om det skal gjennomføres terrengendringer. Dette skal normalt være minst ett terrengsnitt og ett tverrsnitt som viser nåværende terreng, fremtidig terreng, og bygningen sett i silhuett, flere snitt er gjerne nødvendig når bygningen er så stor som dette, dette kommer an på en konkret vurdering når vi ser hva som skal gjøres med "terrenget". For utfordrende vurderinger ber vi gjene om at nabobyggs silhuetter tas inn, vi har foreløpig ingen kunnskap om at dette er tilfelle i denne saken.

Med hilsen
KSSørensen
saksbehandler
Bjugn kommune